


Nr obwodu	T11		1101	1102	1103	1104	1105	R
Przeznaczenie	Zasilanie z rozdzielni	Ochr.przeciwprzepięciowy	Oświetlenie pom.	Oświetlenie pom. 1p.	Oświetlenie pom.	Oświetlenie pom. 1p.	Oświetlenie pom.	Oświetlenie pom.
Pomieszczenie	"RG" POLICJA	kot. 2 (C")	113, 114, 115 1p.	116, 117, 118, 119	120, 121, 122 1p.	123, 124, 125, 126	127 1 piętro	rezerva
Moc zainst.	max. 10,9 kW	projektowany	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW

Investor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Tom/Branża:	Tom III – Branża Elektryczna		
Temat:	Termomodernizacja i renowacja budynków z infrastrukturą wybranych jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorsowej				
	Zadanie nr 2 – Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstochowie ul. Legionów 26 dz. ew. 134/4 jedn. ewid. 246401_1 obręb 191 – termomodernizacja budynków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020				
	 <div> <p>Częstochowa, ul. Ber 180 42-202 Częstochowa tel./fax. +34 3245161</p> <p>www.neon.net.pl neon@neon.net.pl</p> </div>				
	Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-III-7342/156/94 SLK/IE/1352/02	specjalność elektryczna	XII/2017
	Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOC/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	XII/2017
	SCHEMAT ZASADNICZY TABLICY "T11" 1 PIĘTRO STRONA PRAWA				Skala: % Nr rysunku E-12.1