

(A) Regulator obiegów grzewczych obsługujący 2 obiegi grzewcze z zaworem trójdrogowym - 1 szt.
(1) Pompa elektroniczna V= 3,0 m3/h H= 45 kPa o poborze mocy 72 W - 1 szt.
(2) Zawór trójdrogowy DN 32 z siłownikiem 230V - 1 szt.
(3) Licznik ciepła V= 3,5 m3/h kompakt komplet z wyjściem mbus - 2 szt.
(4) Pompa elektroniczna V= 3,5 m3/h H= 55 kPa o poborze mocy 107 W - 1 szt.
(5) Zawór trójdrogowy DN 40 z siłownikiem 230V - 1 szt.
(6) Zawór odcinający DN 40 - 4 szt.
(7) Filtr siatkowy DN 40 - 1 szt.
(8) Zawór zwrotny DN 40 - 1 szt.
(9) Zawór odcinający DN 50 - 4 szt.
(10) Filtr siatkowy DN 50 - 1 szt.
(11) Zawór zwrotny DN 50 - 1 szt.
(12) Rozdzielacz DN 80 z izolacją dł. 1,2 m - 2 szt.
(13) Zawór odcinający DN 65 - 2 szt.
(14) Regulator nadmiarowo upustowy dn 25 nastawa 0,35 bar - 1 szt.
(15) Termometr 0-100 stC- 2 szt.
(16) Manometr z kurkiem i rurką manometryczną zakres 0-0,6MPa - 6 szt.
(17) Zawór spustowy DN 20 - 2 szt.
(18) Odpowietrznik automatyczny z zaworem DN 15 - 4 szt.
(TZ) Czujnik temperatury zewnętrznej

neon
www.neon.new.pl
neon@neon.new.pl
Częstochowa, ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel./fax.: +48 +34 3245161

Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY				
Tom/Branża	Tom III – Branża Elektryczna				
Temat:	Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej Zadanie nr 2 –Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstochowie ul. Legionów 26 dz. ew. 134/4 jedn. ewid. 246401_1 obręb 191 –Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020				
Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna	XII/2017	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	XII/2017	
SCHEMAT ZASILANIA I STEROWANIA URZĄDZEŃ WĘZŁA c.o.				Skala: %	Nr rysunku: E-21