




KONTROLA DOSTĘPU DWUSTRONNA - DRZWI WYPOSAŻONE W RYGIEL. KD przy wejściu głównym



- Nadzór nad instalacją KD z poziomu komputera

UWAGA:
Opracowanie nie obejmuje wymiany drzwi
i konieczności ich dostosowania do systemu kontroli
dostępu


Wyposażenie stolarki dla drzwi


- kontaktron
- elektrozaczep
- klamka

LEGENDA


SYMBOL	OPIS
	STEROWNIK DWUSTRONNEJ KONTROLI DOSTĘPU
	CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH
	ZASILACZ
	RYGIEL ELEKTROMAGNETYCZNY REWERS. (PPOŻ)
	ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA (CERT. PPOŻ)
	KONTAKTRON

LEGENDA KABLOWA

SYMBOL	OPIS
	TYP KABLI
A	U/FTP KAT6 - okablowanie strukturalne
B	LiY(ST)Y 10x0,25 mm2
C	OMY 2x1 mm2
D	YTDY 6x0,5 mm2
E	YnTKSY 1x2x0,8 mm2
F	NHXMH-J 3x2,5



<div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div> <div></div> <div>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łany Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830</div>	Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Pszowie przy ul. Paderewskiego 33				Data: 09.2018
	SCHEMAT KONTROLI DOSTĘPU				Ark. / l.ark 1 / 2
	Obiekt : Komisariat Policji Pszów ul. Paderewskiego 33		Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		
		Nazwisko	Podpis		Upraw. Nr
	Projektował	mgr inż. Tomasz Gliniecki			SLK/5096/PWOE/14
	Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko			SLK/5094/POOE/13
					Rysunek nr E 06

KONTROLA DOSTĘPU JEDNOSTRONNA - DRZWI WYPOSAŻONE W RYGIEL. KD zastosować przy wejściu do pom. 2.01 oraz 2.12



LEGENDA	
SYMBOL	OPIS
	STEROWNIK JEDNOSTRONNEJ KONTROLI DOSTĘPU
	CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH
	ZASILACZ
	RYGIEL ELEKTROMAGNETYCZNY REWERS. (PPOŻ)
	ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA (CERT. PPOŻ)
	KONTAKTRON

LEGENDA KABLOWA	
SYMBOL	OPIS
	TYP KABLI
A	U/FTP KAT6 - okablowanie strukturalne
B	LiY(ST)Y 10x0,25 mm2
C	OMY 2x1 mm2
D	YTDY 6x0,5 mm2
E	YnTKSY 1x2x0,8 mm2
F	NHXMH-J 3x2,5



- Nadzór nad instalacją KD z poziomu komputera

UWAGA:
Opracowanie nie obejmuje wymiany drzwi
i konieczności ich dostosowania do systemu kontroli
dostępu

Wyposażenie stolarki dla drzwi

- kontaktron
- elektrozaczep
- klamka

<div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div> <div></div> <div>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łąny Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830</div>	Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Pszowie przy ul. Paderewskiego 33			Data: 09.2018
	SCHEMAT KONTROLI DOSTĘPU			
	Obiekt : Komisariat Policji Pszów ul. Paderewskiego 33	Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Ark. / l.ark 2 / 2
		Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr
	Projektował	mgr inż. Tomasz Gliniecki		SLK/5096/PWOE/14
	Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko		SLK/5094/POOE/13
Rysunek nr E 06				