

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PODDASZE		
3.01	KLATKA SCHODOWA	9,79 m <sup>2</sup>
3.02	PODDASZE	209,68 m <sup>2</sup>

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PODDASZA		219,47 m <sup>2</sup>
--------------------------------------	--	-----------------------


- C1    ESSYSTEM REGLUX 540.LED 840 4300lm DPAL  
A1    ESSYSTEM COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR  
EM1   ESSYSTEM DP3-A 1x3 TA 1 VWD

**Legenda:**

- ⌚<sup>2</sup> - gniazdo wtykowe podwójne szczelne p/t    ⚡ - łącznik świecznikowy p/t  
⌚<sup>2</sup> - gniazdo wtykowe podwójne p/t    ⚡ - łącznik świecznikowy p/t szczelny  
🌐 - gniazdo LAN    ⚡ - łącznik jednobiegunowy p/t  
⚡ - łącznik jednobiegunowy p/t szczelny  
⊙ - przycisk p/t, współpracujący z przekaźnikiem do klatek schodowych

**Uwagi:**

- oprawy oświetlenia awaryjnego zasilać sprzed przycisków oświetleniowych
- całość instalacji prowadzona będzie na tynku w rurkach elektroinstalacyjnych

<b>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</b>    mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łany Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830		<b>Temat:</b> Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Pszowie przy ul. Paderewskiego 33		<b>Data:</b>  09.2018
		<b>Rzut strychu - instalacje elektryczne</b>		
<b>Obiekt :</b> Komisariat Policji Pszów ul. Paderewskiego 33		<b>Inwestor:</b> Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		<b>Ark. / l.ark</b>  1 / 1
	<b>Nazwisko</b>	<b>Podpis</b>	<b>Upraw. Nr</b>	<b>Rysunek nr E 14</b>
<b>Projektował</b>	mgr inż. Tomasz Gliniecki		SLK/5096/PWOE/14	
<b>Sprawdzał</b>	mgr inż. Ireneusz Pivko		SLK/5094/POOE/13	