



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIĘTRO		
2.01	GABINET KOMENDANTA	25,16 m ²
2.02	ARCHIWUM	8,68 m ²
2.03	KLATKA SCHODOWA	10,50 m ²
2.04	WC	7,77 m ²
2.05	ŚWIETLICA	23,38 m ²
2.06	ARCHIWUM	1,66 m ²
2.07	POMIESZCZENIE BIUROWE	10,92 m ²
2.08	POMIESZCZENIE BIUROWE	11,88 m ²
2.09	POMIESZCZENIE BIUROWE	14,93 m ²
2.10	POMIESZCZENIE BIUROWE	12,94 m ²
2.11	POMIESZCZENIE BIUROWE	20,20 m ²
2.12	SEKRETARIAT	13,81 m ²
2.13	POMIESZCZENIE BIUROWE	9,06 m ²
2.14	KORYTARZ	19,66 m ²

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PIĘTRA	190,55 m ²
------------------------------------	-----------------------

- A1
- ESSYSTEM COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR
- B1
- ESSYSTEM MODERNA 2 597.LED 840 4100lm CLEAR
- B2
- ESSYSTEM MODERNA 2 BASIC 597.LED 840 4900lm CLEAR
- C1
- ESSYSTEM REGLUX 540.LED 840 4300lm OPAL
- C2
- ESSYSTEM REGLUX 540.LED 840 3200lm OPAL
- D1
- ESSYSTEM CANDS 190.LED 840 2500lm OPAL IP44
- EM1
- ESSYSTEM OP3-A 1x3 TA 1 VWD
- EW1
- ESSYSTEM OP1-A 1,2 TC 1
- EW2
- ESSYSTEM VSN-A 1,2 TC 1
- EMZ
- ESSYSTEM OP3-A 4x1 TA 1 WD
- R1
- ESSYSTEM INV320LED

Legenda:

-
- gniazdo wtykowe podwójne szczelne p/t
-
- gniazdo wtykowe podwójne p/t
-
- gniazdo LAN
-
- łącznik świecznikowy p/t
-
- łącznik świecznikowy p/t szczelny
-
- łącznik jednobiegunowy p/t
-
- łącznik jednobiegunowy p/t szczelny
-
- przycisk p/t, współpracujący z przekaźnikiem do klatek schodowych

Uwagi:

- oprawy oświetlenia awaryjnego zasilac sprzed przycisków oświetleniowych
- całość intsalcji prowadzona będzie pod tynkiem oraz w korytkach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego
- instalacje teletechniczne prowadzić na oddzielnych korytkach od instalacji elektrycznych
- podejścia do PEL wykonać w kanałach instalacyjnych dwudzielnych (za wyjątkiem pom. komendanta, zastępcy, sekretariatu gdzie instalację wykonać jako podtynkową)

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE		Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Pszowie przy ul. Paderewskiego 33		Data: 09.2018
		Rzut piętra - instalacje elektryczne		Ark. / l.ark 1 / 1
		Obiekt : Komisariat Policji Pszów ul. Paderewskiego 33	Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	
mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łany Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830		Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr
Projektował		mgr inż. Tomasz Gliniecki		SLK/5096/PWOE/14
Sprawdzał		mgr inż. Ireneusz Pivko		SLK/5094/POOE/13
				Rysunek nr E 13