



LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA T02											
NUMER OBWODU	T02-11	T02-12	T02-13	T02-14	T02-15	T02-16	T02-17	T02-18	T02-19	T02-20	T02-21	T02-22
NAZWA OBWODU	Gniazda 230VAC pom. 2.07, 2.05	rezerwa	rezerwa	Gniazda 230VAC pom. 2.01	Gniazda 230VAC pom. 2.02	Gniazda 230VAC pom. 2.02	Gniazda 230VAC pom. 2.03	Gniazda 230VAC pom. 2.04	Gniazda 230VAC pom. 2.06	Gniazda 230VAC pom. 2.09	Gniazda 230VAC pom. 2.02	rezerwa
MOC ZAINST.	2,0	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-
PRĄD OBC.	8,7	-	-	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	-




Środek dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej:
**SAMOCZYNNIE
WYŁĄCZENIE**
Układ sieci: TNS



<div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div> <div></div> <div>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łąany Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830</div>	Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych przy ul. Dworcowej 3			Data: 09.2018	
	Tablica zasilająca T02. Schemat strukturalny				
	Obiekt : Komisariat Policji Łaziska Górne ul. Dworcowa 3		Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Ark. / l.ark 2 / 4
		Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr	Rysunek nr E 03
	Projektował	mgr inż. Tomasz Gliniecki		SLK/5096/PWOE/14	
	Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko		SLK/5094/POOE/13	

LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA T02									
NUMER OBWODU	T02-23	T02-24	T02-25	T02-26	T02-27	T02-28				
NAZWA OBWODU	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	Klimatyzacja				
MOC ZAINST.	-					2,0				
PRĄD OBC.	-					8,7				



Środek dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej:
**SAMOCZYNNE
WYŁĄCZENIE**
Układ sieci: TNS

<div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div> <div></div> <div>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łąny Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830</div>	Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych przy ul. Dworcowej 3			Data: 09.2018	
	Tablica zasilająca T02. Schemat strukturalny				
	Obiekt : Komisariat Policji Łaziska Górne ul. Dworcowa 3		Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Ark. / l.ark 3 / 4
		Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr	Rysunek nr E 03
	Projektował	mgr inż. Tomasz Gliniecki		SLK/5096/PWOE/14	
	Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko		SLK/5094/POOE/13	



PARAMETRY ROZDZIELNICY:

Typ obudowy: XL3 S 160
Stopień ochrony: IP 40
Stop. odporn. mech. IK08
Klasa ochronności: I – metalowa
Napięcie znamion.: 400V AC
Prąd znamionowy In: 63A
Montaż: Wnękowa

Wymiary (wys.szer.głęb.): 112x667x149
Producent: Legrand

<div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div> <div></div> <div>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łąany Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830</div>	Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych przy ul. Dworcowej 3		Data: 09.2018	
	Tablica zasilająca T02. Schemat strukturalny			
	Obiekt : Komisariat Policji Łaziska Górne ul. Dworcowa 3	Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Ark. / l.ark 4 / 4
		Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr
	Projektował	mgr inż. Tomasz Gliniecki		SLK/5096/PWOE/14
	Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko		SLK/5094/POOE/13
				Rysunek nr E 03