


- Ⓐ Regulator obiegów grzewczych obsługujący 2 obiegi grzewcze z zaworem trójdrogowym - 1 szt.
- ① Pompa elektroniczna V= 3,0 m3/h H= 45 kPa o poborze mocy 72 W - 1 szt.
- ② Zawór trójdrogowy DN 32 z siłownikiem 230V - 1 szt.
- ③ Licznik ciepła V= 3,5 m3/h kompakt komplet z wyjściem mbus - 2 szt.
- ④ Pompa elektroniczna V= 3,5 m3/h H= 59 kPa o poborze mocy 107 W - 1 szt.
- ⑤ Zawór trójdrogowy DN 40 z siłownikiem 230V - 1 szt.
- ⑥ Zawór odcinający DN 40 - 4 szt.
- ⑦ Filt. siatkowy DN 40 - 1 szt.
- ⑧ Zawór zwrotny DN 40 - 1 szt.
- ⑨ Zawór odcinający DN 50 - 4 szt.
- ⑩ Filt. siatkowy DN 50 - 1 szt.
- ⑪ Zawór zwrotny DN 50 - 1 szt.
- ⑫ Rozdzielacz DN 80 z izolacją dł. 1,2 m - 2 szt.
- ⑬ Zawór odcinający DN 65 - 2 szt.
- ⑭ Regulator nadmiarowo upustowy dn 25 nastawa 0,35 bar - 1 szt.
- ⑮ Termometr 0-100 stC- 2 szt.
- ⑯ Manometr z kurkiem i rurką manometryczną zakres 0-0,6MPa - 6 szt.
- ⑰ Zawór spustowy DN 20 - 2 szt.
- ⑱ Odpowietrznik automatyczny z zaworem DN 15 - 4 szt.



www.neon.net.pl  
neon@neon.net.pl

Częstochowa, ul. Bór 180  
42-202 Częstochowa  
tel./fax: +48 +34 3245161

Investor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice			
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY			
Branża:	Sanitarna			
Temat:	Termomodernizacja i rewitalizacja budynków z infrastrukturą wybranych jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - opracowanie dokumentacji projektowej I kosztorysowej			
	Zadania nr 2 – Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstochowie ul. Legionów 26 dz. ew. 134/4 jed. ewid. 246401_1 obręb 191 – Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020			
Projektował:	mgr inż. Wojciech Naborciak	SLK/137ZP/OWS/06	specjalność sanitarna	XII 2017
Sprawdził:	mgr inż. Jacek Płoszaj	SLK/4547/P.OOS/12	specjalność sanitarna	XII 2017
Schemat rozdzielacza centralnego ogrzewania				Skala -/- Nr rysunku S8