


Nr. obwodu	T01		1001	1002	1003	1004	1005	R
Przeznaczenie	Zasilanie z rozdzielni	Ochr.przeciwprzepięciowy	Oswietlenie pom.	Oswietlenie pom.	Oswietlenie pom.	Oswietlenie pom.	Oswietlenie pom.	Oswietlenie pom.
Pomieszczenie	"RG" POLICJA	kot. 2 (C")	1, 2, 3, 4 port	5, 6, 7, 7a, 8port	9, 10, 11 port	12,13,13a,15 port	16, 17, 18, 19port	16, 17, 18, 19port
Moc zainst.	max. 15,8 kW	projektowany	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW

Investor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Tom/Branża:	Tom III – Branża Elektryczna		
Temat:	Termomodernizacja i renowacja budynków z infrastrukturą wybranych jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorsowej				
	Zadanie nr 2 – Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstochowie ul. Legionów 26 dz. ew. 134/4 jedn. ewid. 246401_1 obręb 191 – termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020				
	 <div> <p>Częstochowa, ul. Ber 180 42-202 Częstochowa tel./fax. +34 3245161</p> <p>www.neon.net.pl neon@neon.net.pl</p> </div>				
	Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-78/-7342/156/94 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna	XII/2017
	Sprawił:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOC/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	XII/2017
	SCHEMAT ZASADNICZY TABLICZ "T01" PARTER STRONA PRAWA				Skala: 7-10,1
					Nr rysunku E-10,1