



Pi = 9,0kW

Nr obwodu	32G1	32G2	32G3	32G4	32G5	32G6	32G7	32G8	32G9
Przeznaczenie	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe
Pomieszczenie	306, 307 3 piętro	308, 309 3 piętro	310 3 piętro	311, 312 3 piętro	301, 302, 303 3p.	304, 305 3 piętro	329a 3 piętro	rezerwa	rezerwa
Moc załst.	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW

Investor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Łompy 19, 40-038 Katowice									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Tom/Branża:	Tom III – Branża Elektryczna	<div><div>www.neon.net.pl</div><div>neon@neon.net.pl</div></div> <div><div>Częstochowa, ul. Bór 180</div><div>42-202 Częstochowa</div><div>tel./fax. +34 3245161</div></div>						
-------	--------------------	-------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Temat:	Termomodernizacja i rewolucyzacja budynków z infrastrukturą wybranych jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej									
	Zadanie nr 2 – Samodzielny Poddział Prewencji Policji w Częstochowie ul. Legionów 26 dz. ew. 134/4 jedn. ewid. 246401_1 obręb 191 – Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020									
	SCHEMAT ZASADNICZY TABLICZ "T32" 3 PIĘTRO STRONA LEWA									
		mgr inż. Jan Kosińczanowski	UAN-VII-7342/156/94	specjalność elektryczno	XII/2017					
		mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/P00E/04	specjalność elektryczno	XII/2017					
			SLK/IE/1421/02			Składc:	Nr rysunku			
						%	E-17.2			