

– Agregat pradotwórczy 140kW, wymiary 3398 x 1650 x 2151 wolnostojący obudowa dźwiękochłonana, do pracy na zewnątrz

– Istniejaca trasa kabla zasilającego do zlikwidowanych garaży kabel YAKY 4x70mm2, dobudować rownolegle w odl. 0,2m : kabel odbioru mocy z agregatu YKY 5x50mm2 l=115mb kabel potrzeb własnych YKY 2 x 4mm2 l=115mb kabel sterowniczy agregatu YKSYekr. 7 x 1,5mm2 l=115mb długość trasy kablowej 95mb w ziemi

– W miejscu skrzyżowania z istniejącycm uzbrojeniem terenu na kablach dobudowywanych założyć rury ochronne z PCV o śr. 50mm

– Od uziomu otokowego budynku do miejsca zabudowy agregatu ułożyć bednarke stalową ocynkowana 30x3mm, połączoną z zaciskiem ochronnym obudowy agregatu

PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY
Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Częstochowie
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Nazwa materiału zasobu	
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.2464. 1979.1
Data wykonania kopii	30.10.2017
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Krystyna Pałęga, Inspektor

neon
www.neon.new.pl
neon@neon.new.pl
Częstochowa, ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel./fax.: +48 +34 3245161

Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY				
Tom/Branża	Tom III – Branża Elektryczna				
Temat:	Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej Zadanie nr 2 –Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstochowie ul. Legionów 26 dz. ew. 134/4 jedn. ewid. 246401_1 obręb 191 –Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020				
Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna	XII/2017	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	XII/2017	
ORIENTACJA W TERENIE LOKALIZACJA AGREGATU PRADOTWÓRCZEGO				Skala: 1:500	Nr rysunku: E-1