cd. ark.1/2



Pi = 9,0kW

Nr obwodu	22G1	22G2	22G3	22G4	22G5	22G6	22G7	22G8	22G9
Przeznaczenie	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe
Pomieszczenie	206, 207 2 piętro	208, 209 2 piętro	210 2 piętro	211, 212 2 piętro	201, 202 2 piętro	203 2 piętro	204 2 piętro	205 2 piętro	229a 2 piętro
Moc zainst.	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW

Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40–038 Katowice		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Tom/Branża:	Tom III – Branża Elektryczna
Temat:	Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej Zadanie nr 2 –Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstochowie ul. Legionów 26 dz. ew. 134/4 jedn. ewid. 246401_1 obręb 191 –Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020		

neon
www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl
Częstochowa, ul. Bór 180
42–202 Częstochowa
tel./fax. +34 3245161

Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN–VIII–7342/156/94 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna	XII/2017	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	XII/2017	
SCHEMAT ZASADNICZY TABLICY "T22" 2 PIĘTRO STRONA LEWA				Skala: %	Nr rysunku E–15.2