APARATY ZABUDOWAC NA SZYNIE MONTAŻOWEJ W ROZDZIELNI GŁÓWNEJ "RG" I STOSOWNIE OZNACZYĆ



Zasilanie rozdzielnicy z "RG"
dobudowane podstawy DOII
Zabezpieczenie wkł. 25A

Pi = 1,8 kW
Kj = 1,0
Po = 1,8 kW

Pi = 3,6kW

Nr obwodu	OOZ		OOz1	OOZ2	OOZ3	OOZ	OS
Przeznaczenie	Zasilanie z rozdzielnicy	Ochr.przeciwprzepięciowy	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Istniejace oświetlenie	Sterowanie oświetleniem zewnętrznym Na zewnątrz budynku
Pomieszczenie	"RG" POLICJA	kat. 2 (C")	zewnętrzne fasada	zewnetrzne rezerwa	zewnętrzne rezerwa	zewnętrzne teren	programator astronomiczny z korekta oświetlenia
Moc zainst.	max. 1,8 kW	projektowany	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 1,8 kW	max 0,0 kW

Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Tom/Branża:	Tom III – Branża Elektryczna
Temat:	Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej Zadanie nr 2 –Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstochowie ul. Legionów 26 dz. ew. 134/4 jedn. ewid. 246401_1 obręb 191 –Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020		

neon
www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl
Częstochowa, ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel./fax. +34 3245161

Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna	XII/2017	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	XII/2017	
SCHEMAT ZASADNICZY TABLICY "TOZ" OŚWIETLENIE ZEWN.				Skala: %	Nr rysunku E-35