


Nr. obwodu	T22		2201	2202	2203	2204	2205
Przeznaczenie	Zasilanie z rozdzielni	Ochr. przeciwprzepięciowy	Oświetlenie pom. 2p.	Oświetlenie pom. 210, 211, 212 2p.	Oświetlenie pom. 201, 202, 203 2p.	Oświetlenie pom. 204, 205 2 piętro	Oświetlenie pom. 229a 2 piętro
Pomieszczenie	"RG" POLICJA	kot. 2 (C")	206, 207, 208, 209	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW
Moc zainst.	max. 9,6 kW	projektowany					

Investor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice				
Fazo:	PROJEKT WYKONAWCZY	Tom/Branża:	Tom III – Branża Elektryczna		
Temat:	Termomodernizacja i renowacja budynków z infrastruktury wybranych jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorsowej				
	Zadanie nr 2 – Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstochowie ul. Legionów 26 dz. ew. 134/4 jedn. ewid. 246401 „I” obręb 191 – termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>  <p>DMEOM www.neon.net.pl neon@neon.net.pl</p> </div> <div> <p>Częstochowa, ul. Ber 180 42-202 Częstochowa tel./fax. +34 3245161</p> </div> </div>					
	Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski		UAM-VIII-7342/156/94 SK/IE/1352/02	specyfność elektryczna
	Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich		SK/0605/POCE/04 SK/IE/1421/02	specyfność elektryczna
	SCHEMAT ZASADNICZY TABLICY "T22" 2 PIĘTRO STRONA LEWA				Skala: 1/15.1
					Nr rysunku E-15.1