

RZUT III PIĘTRA

Lp.	Ozn.	Symbol	Nazwa	Moc	Strumień świetlny	Czas podtrzym.	System	Tryb pracy	Stopień IP	Montaż	Uwagi
1	VN11	■	AWARYJNA 1 POM. MAŁE	1*1W	140lm	1H	RU	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka
2	VN12	← ■ →	AWARYJNA 2 KORYT. MAŁA	1*1W	150lm	1H	RU	SE	IP41	nastropowy	soczewka korytarzowa wąska
3	VN31	■	AWARYJNA 3 POM. DUŻE	1*3W	390lm	1H	RU	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka
4	VN32	← ■ →	AWARYJNA 4 KORYT. DUŻE	1*3W	360lm	1H	RU	SE	IP41	nastropowy	soczewka korytarzowa wąska
5	VN34	⊡	AWARYJNA 5 HYDRANT	1*3W	390lm	1H	RU	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna wąska
6	XN10	▭	AWARYJNA 6 SZCZELNA	1W	130lm	1H	RU	SE	IP65	nastropowy dostropowy	zewnętrzna z termostatem
7	ON30	⌂	EWAKUACYJNA ZEWN.	3*1W	360lm	1H	RU	SE	IP66	naścienny	soczewka asymetryczna
8	Y5	⊠ ▬	EWAKUACYJNA KIERUNKOWA	1W	120lm	1H	RU	SA	IP44	naścienny nastropowy	piktogramy kierunkowe

UWAGI:

1. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą VN34.

– Przycisk wyłącznika pozarowego RG i (UPS)
– Wyłącznik świecznikowy, IP–20 p/t
– Wyłącznik świecznikowy, IP–44 p/t
– Czujnik ruchu zasięg min. 5,0m, IP–44 n/t
– Wyłącznik 1–biegunowy, IP–44 p/t
– Wyłącznik 1–biegunowy, IP–20 p/t
– Wyłącznik schodowy, IP–20 p/t
– Wyłącznik schodowy, IP–44 p/t
– Gniazdo 1–fazowe L+N+PE, IP–20
– Gniazdo 1–fazowe L+N+PE, IP–44
– Gniazdo 1–fazowe L+N+PE, IP–20 komputerowe typu DATA z kluczem dobudowane zestawy
– Gniazdo 1–fazowe L+N+PE, IP–20 komputerowe typu DATA z kluczem istniejące zestawy

Legenda opraw oświetleniowych wewnętrznych ogólnego przeznaczenia:

LCE.1	OPRAWA SUFITOWA LED NT 3700lm 840 (37.0 W) KWADRATOWA, BIAŁA, KLOSZ MATOWY, IP20
OF.1	OPRAWA SUFITOWA LED NT 2900lm 840 (29.0 W) PROSTOKĄTNA, BIAŁA, KLOSZ MATOWY, IP20
OF.2	OPRAWA SUFITOWA LED NT 3850lm 840 (39.0 W) PROSTOKĄTNA, BIAŁA, KLOSZ MATOWY, IP20
RL.1	OPRAWA SUFITOWA LED NT 4050lm 840 (35.0 W) LINIOWA, BIAŁA, KLOSZ PRYZMATYCZNY, IP20
RL.2	OPRAWA SUFITOWA LED NT 3050lm 840 (28.0 W) LINIOWA, BIAŁA, KLOSZ PRYZMATYCZNY, IP44
AT.1	OPRAWA SUFITOWA LED 4150lm 840 (36.0 W) SZCZELNA, SZARA, KLOSZ PRYZMATYCZNY IP55
AT.2	OPRAWA SUFITOWA LED 6220lm 840 (52.0 W) SZCZELNA, SZARA, KLOSZ PRYZMATYCZNY IP55
ARGW.1	OPRAWA ŚCIENNA, ŁAZIENKOWA LED, 1550lm (22W) SZCZELNA, SZARA KLOSZ MATOWY, IP44

neon
www.neon.new.pl
neon@neon.new.pl
Częstochowa, ul. Bór 180
42–202 Częstochowa
tel./fax.: +48 +34 3245161

Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40–038 Katowice				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY				
Tom/Branża	Tom III – Branża Elektryczna				
Temat:	Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zadanie nr 2 –Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstochowie ul. Legionów 26 dz. ew. 134/4 jedn. ewid. 246401_1 obręb 191 –Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020				
Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN–VIII–7342/156/94 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna	XII/2017	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	XII/2017	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH RZUT III PIĘTRO				Skala: 1:100	Nr rysunku: E–5