















- UWAGI:
- Oświetlenie awaryjne oraz oświetlenie ewakuacyjne należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 - Nad każde urządzenie PPOŻ, punkt pierwszej pomocy, przycisk alarmowy należy przewidzieć oprawy awaryjnego doświetlające.
 - Oprawy doświetlające urządzenia ppoż montować na wysokości max. 2,5m na wysięgniku lub zwieszając „na sztywno”.
 - Rodzaj, kierunek piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalić z nadzorem ppoż.
 - Oprawy kierunkowe instalować centralnie nad osiǳ drogi ewakuacyjnej.

LEGENDA:

- AW1**  Oprawa oświetlenia awaryjnego LED AT min. 1h CNBOP
- AW2**  Oprawa oświetlenia awaryjnego LED AT min. 1h CNBOP wersja COLD
- EW1**  Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED AT min. 1h CNBOP piktogram
- O1A**  Oprawa oświetleniowa LED n/t 37W 3900lm 4000K
- C1**  Oprawa oświetleniowa LED p/t 24W 2500lm 4000K IP20
- C2**  Oprawa oświetleniowa LED p/t 24W 2500lm 4000K IP44
- D1**  Oprawa oświetleniowa LED 28W 3050lm 4000K IP44
- D2**  Oprawa oświetleniowa LED 35W 4050lm 4000K IP44
-  ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, POJEDYNCZY, PODTYNKOWY 16A; 250V; IP20
-  ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, POJEDYNCZY, PODTYNKOWY 16A; 250V; IP44
-  ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, SCHODOWY, PODTYNKOWY 16A; 250V; IP20
-  ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, SCHODOWY, PODTYNKOWY 16A; 250V; IP44
-  ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, ŚWIECZNIKOWY, PODTYNKOWY 16A; 250V; IP20
-  ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, PRZYCISK, PODTYNKOWY 16A; 250V; IP20

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WYKRZYKNIK", 43-190 MIKOŁÓW, UL.RYNEK 10, TEL./FAX: 32 / 738 01 35			
TEMAT RYSUNKU:	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA. RZUT PIĘTRO 2	DATA:	CZERWIEC 2018
OBIEKT:	KOMISARIAT POLICJI NR IV W BYTOMIU UL. ZABRZAŃSKA 91, 41-907 BYTOM	NR PROJ.:	PA/7(224)/18
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. MARIUSZ SZLENK NR UPRAWNIEŃ: SLK/4438/PWOE/13	SKALA:	1:100
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. MICHAŁ KRETEK NR UPRAWNIEŃ: SLK/4506/PWOE/12	NR RYS.:	E-08