



LEGENDA:

- ZK**
ISTNIEJĄCA ZŁĄCZE KABLOWE TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
- R...**
PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
OZNACZONA JAKO R...
- PPWP**
PRZYCISK PRZECIWOPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU
NO+NC; 10 A; 250 V; IP55, n/t
- G1**
GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYNCZE, PODTYNKOWE
16A; 250V; IP20; 2P+PE
- G2**
GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYNCZE, PODTYNKOWE
16A; 250V; IP44; 2P+PE
- G1**
GNIAZDO WTYCZKOWE, PODWÓJNE, PODTYNKOWE
16A; 250V; IP20; 2x2P+PE
- G2**
GNIAZDO WTYCZKOWE, PODWÓJNE, PODTYNKOWE
16A; 250V; IP44; 2x2P+PE
- G1**
GNIAZDO WTYCZKOWE, POTRÓJNE, PODTYNKOWE
16A; 250V; IP20; 2x2P+PE
- PEL**
PUNKT ELEKTRYCZNO- LOGICZNY PEL
3xRJ45, 2x230 V DATA, 2x230 V
- ...**
URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE
NAZWA/MOC [kW]/NAPIĘCIE [V]
LOD - lodówka
KUCH - kuchenka
ZMYW - zmywarka
JWK - jednostka wewnętrzna klimatyzacji
JZK - jednostka zewnętrzna klimatyzacji
CWU GE - grzałka elektryczna
STER. - sterownik
CWU PO - pompa obiegowa
WENT. - wentylator
CW - centrala wentylacyjna
NE - nagrzewnica elektryczna
- WP**
WYPUST PRZYŁĄCZENIOWY
- RTV/SAT**
GNIAZDKO RTV/SAT, pojedyncze,
podtynkowe
- INSTALACJA PRZYWOŁAWCZA**
- Lampka z brzęczykiem
- Włócznie pociągany
- Kasownik alarmu
- Zasilacz systemu przyzywowego

UWAGI:
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m.in. opisami technicznymi i zestawieniami.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WYKRZYKNIK", 43-190 MIKOŁÓW, UL.RYNEK 10, TEL./FAX: 32 / 738 01 35			
TEMAT RYSUNKU:	INSTALACJA GNIAZD I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH. RZUT PIĘTRA 1	DATA:	CZERWIEC 2018
OBIEKT:	KOMISARIAT POLICJI NR IV W BYTOMIU UL. ZABRZAŃSKA 91, 41-907 BYTOM	NR PROJ.:	PA/7(224)/18
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. MARIUSZ SZLENK NR UPRAWNIEŃ: SLK/4438/PWOE/13	SKALA:	1:100
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. MICHAŁ KRETEK NR UPRAWNIEŃ: SLK/4506/PWOE/12	NR RYS.:	E-04