

Kabel 2 x YKXS 4x1x240mm2

TNC

Szybkie wyłączenie

Złącze kablowe główne 0.4 kV

400V, 50 Hz, 630A, IP54

125A/160A	-/400A	125/400A	125/400A	80/160A	200/400A	-/400A	rozłącznik izolacyjny 630A	-/400A	100/400A	100/400A	100/400A	100/400A	100/400A	100/400A
ogranicznik typ 1		Kabel istniejący YAKY 4x120mm2	Kabel istniejący YAKY 4x120mm2	Kabel istniejący YAKY 4x70mm2	Kabel istniejący YAKY 4x240mm2				Kabel istniejący YAKY 4x70mm2	Kabel istniejący YAKY 4x70mm2	Kabel istniejący YAKY 4x70mm2	Kabel istniejący YAKY 4x70mm2	Kabel istniejący YAKY 4x70mm2	
rezerwa		Sąd okręgowy ZK-3C nr RX/6 zas. podst.	Sąd okręgowy ZK-3C nr RX/6 zas. podst.	Szafa ośw. Koszar.	Sztab	rezerwa	rezerwa		Petla nr 3 R-XIII/4AT	Logistyka R-XIX	Budynek nr 10 RXII/10A	ZK 11 garaże	Budynek nr 1 R IV 10B	rezerwa

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE

WENTYLACJA CENTRALNE OGRZEWANIE INSTALACJE SANITARNE SIECI CIEPLNE

mgr inż. Marcin Raniowski
ul. Wiejska 61a
Łany Wielkie
44-153 Sośnicowice
tel.: 510 626 830

Temat: Rozbudowa części infrastruktury będącej w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na potrzeby realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych.

Schemat zasilania. Główne złącze kablowe przy budynku nr 4

Data: 11.2018

Obiekt : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Koszarowa 17 dz. nr 24/5

Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Ark. / l.ark 1 / 1

	Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr
Projektował	mgr inż. Tomasz Gliniecki		SLK/5096/PWOE/14
Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko		SLK/5094/POOE/13

Rysunek nr E 03

A3