

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Uklad sieci TT
System ochrony p.porazeniowej:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

NR OBWODU/No.CIRCUIT						RPS/FW01	RPS/FW02	RPS/FW03	RPS/FW04	RPS/FW05	RPS/FW06	RPS/FW07	RPS/FT01	RPS/FT02	RPS/FT03	RPS/FT04	RPS/FT05
TYP KABLA/CABLE TYPE		YKYżo5x25				YKYżo 3x2,5	YKYżo 3x2,5	YKYżo 3x2,5	YDYżo 5x4	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	–	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5
MOC/POWER						2,26 kW	2,26 kW	1,1 kW	6 kW	0,1 kW	0,1 kW						
OPIS DESCRIPTION		ZASILANIE Z ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ BUDYNKU	KONTRONA NAPIĘCIA L1	KONTRONA NAPIĘCIA L2	KONTRONA NAPIĘCIA L3	KLIMATYZATOR POM. 0.4 JEDNOSTKA ZEWN. NA DACHU	KLIMATYZATOR POM. 0.4 JEDNOSTKA ZEWN. NA DACHU	KLIMATYZATOR POM. 0.5 JEDNOSTKA ZEWN. NA DACHU	NAGRZEWNICA KANAŁOWA	WENTYLATORY KANAŁOWE	WENTYLATORY KANAŁOWE	REZERWA	CENTRALA ALARMOWA	KONTROLA DOSTĘPU ZASILACZE EKSPEDYCJA	KONTROLA DOSTĘPU ZASILACZE WIATROŁAP	CCTV KAMERA	WIDEOFON

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

AAG s.c.

AnArchi Group s.c.
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. [032] 331 16 17
fax [032] 334 71 69

NAZWA ZADANIA:
"Projekt architektoniczno-budowlany remontu i przebudowy Oddziału Poczty Specjalnej KWP w Katowicach"

INWESTYCJA:
"Remont i przebudowa Oddziału Poczty Specjalnej KWP (Komendy Wojewódzkiej Policji), ul. Lompy 19, Katowice"

INWESTOR:
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

PROJEKTOWAŁ:
dr inż. K. Dębowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid.: 226/98

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. J. Grudzień
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid.: 100/92

NUMER PROJEKTU: AAG/07/0043
DATA: Listopad 2007
BRANŻA: Elektryczna
SKALA RYSUNKU: –

KOORDYNACJA PROJ:
mgr inż. arch. Konrad Odziomek
mgr inż. arch. Joanna Kowalczyk

TYTUŁ RYSUNKU:
ROZDZIELNICA RSP
SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA – ARKUSZ 1/3

NUMER RYSUNKU: E.3.1.0

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie.