



Q1	Q2	FH1,FH2,FH3	Q2	Q3	Q4	Q5	F001	F002	F003	F004	F005	F006	F007	F008	F101	F102	F103	F104	F105
Zasilanie z rozdzielnicz RGB1	Ochrona Przeciwpzepięciowa	Kontrola napięcia	Obw. oświetlana głównego nr 1 (garaże 1–3)	Obw. oświetlana głównego nr 2 (garaże 1–3)	Obw. oświetlana głównego nr 3 (garaże 4–6)	Obw. oświetlana głównego nr 4 (garaże 4–6)	Oświetlenia miejscowe podnośników sam. (garaże 1–3) rezerwa	Oświetlenia miejscowe podnośników sam. (garaże 4–6)	Podnośnik kolumnowy garaże 1–3 rezerwa	Podnośnik kolumnowy garaże 1–3 rezerwa	Podnośnik kolumnowy garaże 1–3 rezerwa	Podnośnik kolumnowy SDE2255LIKT 5,5T garaże 4–6	Podnośnik kolumnowy SDE2255LIKT 5,5T garaże 4–6	Podnośnik kolumnowy SDE2255LIKT 5,5T garaże 4–6	Zesatw gniazd garaże 1–3 rezerwa	Zesatw gniazd garaże 1–3 rezerwa	Zesatw gniazd garaże 1–3 rezerwa	Zesatw gniazd nr 1 garaże 4–6	Zesatw gniazd nr 2 garaże 4–6
–	–	–	1,2kW	1,2kW	1,2kW	1,2kW	0,18kW	0,18kW	3kW	3kW	3kW	15kW	15kW	15kW	6kW	6kW	6kW	6kW	6kW

UKŁAD SIECI ROZDZIELNICY RG: TN-S

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim:

- izolowanie części czynnych
- urządzenia ochronne różnicowoprądowe I=30mA

Ochrona przed dotykiem pośrednim:

- samoczynne wyłączenie zasilania

Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)  
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.



STRUKTON

PRACOWNIA PROJEKTOWA

40-758 Katowice  
ul. Ogrodowa 24,  
tel. +48 32 202 20 80

TEMAT	Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 GRUPA DOKUMENTACJI NR.1 - BRANŻA ELEKTRYCZNA				
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19				
NAZWA RYSUNKU	Schemat rozdzielnicz TBG-04 cz.1			NR RYS.	EL-01
PROJEKT.	mgr inż . Ireneusz Piwko	SLK/5094/POOE/13	PODPIS	SKALA	-
OPRAC.				FORMAT	A3
SPRAW.	mgr inż. Tomasz Gliniecki	SLK/509*/PWOE/14		DATA	sierpień 2019