



PRZEKRÓJ A-A
typ z pierścieniem odcciążającym



PRZEKRÓJ A-A
typ bez pierścienia odcciążającego



UWAGI:

1. Wymiary podano w mm.
2. Przejścia przez ściany studni wykonane fabrycznie.
3. Sztucery wlot/wylot wykonać jako mufowe.

Uwagi odnośnie wykonywania podsypk piaskowych:

1. Dla gruntów słabych usunąć warstwę gruntu słabego i zastosować w miejscu ubytku zagęszczoną podsypkę piaskową
2. Dla gruntów spoistych zastosować podsypkę piaskową wyrównawczą

Przedmiotowany projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.



STRUKTON

PRACOWNIA PROJEKTOWA

40-758 Katowice

ul. Ogrodowa 24,

tel. +48 32 202 20 80

TEMAT	Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 GRUPA DOKUMENTACJI NR.1 - ZEWNĘTRZNE SIECI SANITARNE					
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19					
NAZWA RYSUNKU	Szczegół studni betonowej DN1000			NR RYS.	S-3.1	
PROJEKT.	mgr inż. Krzysztof Kunert	SLK/6124/PWBS/15	NR UP.	PODPIS		
SPRAW.					SKALA	1:20
					FORMAT	A3
					DATA	wrzesień 2019