

NR OBWODU/No.CIRCUIT	4CB.w		4CB1	4CB2			4CB5	4CB6	
TYP KABLA/CABLE TYPE			HLGs 2x2,5	HLGs 2x2,5			HLGs 2x2,5	HLGs 2x2,5	
MOC/POWER									
OPIS DESCRIPTION	ZASILANIE Z CB W BUDYNKU NR 2	MODUŁ NADZORU I STEROWANIA	OPRAWY OŚW. BEZP. DRÓG EWAKUACYJNYCH TYPU A1 PARTER	OPRAWY OŚW. BEZP. DRÓG EWAKUACYJNYCH TYPU A1 I PIĘTRO	REZERWA	REZERWA	OPRAWY OŚW. BEZP. DRÓG EWAKUACYJNYCH TYPU A2 PARTER	OPRAWY OŚW. BEZP. DRÓG EWAKUACYJNYCH TYPU T1+AW PARTER	REZERWA

Budowa budynku administracyjno-biurowego, przebudowa istniejących budynków oraz zmiana sposobu ich użytkowania, budowa wiaty na ok. 16 samochodów oraz budowa pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanych na działkach nr 424/49, 471/49,472/49, 412/46w Raciborzu, przy ul. Bosackiej.

PROJEKT WYKONAWCZY

data: październik 2004r.

tytuł rysunku: SCHEMAT ZASILANIA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.

inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, Katowice

inwestycja: Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu, ul. Bosacka 42 i 44, Racibórz

projektant:
[An Archi Group] Gliwice ul. Chorzowska 64 biuro@a-ag.com.pl tel.[032] 331.16.17
gł. projektant: mgr inż. arch. Ewa Nelip [upr. nr 601/76];
sprawdzający: mgr inż. arch. Zdzisław Kramarz [upr. nr 125/86]

PROJEKTANT
dr inż. Krzysztof Dębowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr 226/98

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Jan Grudzień
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr 100/92 i 228/98

Numer rysunku: ie-4-14

skala rysunku: —