UWAGI:

1. Szczegóły wykonawcze uzgodnić z pracownią projektową firmy MABUD.

2. Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian w trakcie wykonawstwa wynikających z realizacji instalacji i sieci elektrycznych.

3. Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w tablicy rozdzielczaj TR1 zastosowano "Szybkie wyłączenie zasilania".

4. Rozdzielnia będzie pracowała w układzie sieciowym TN–S.

INWESTOR:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH, UL.LOMPY 19, 40–038 KATOWICE			
OBIEKT:	BUDYNEK KOMISARIATU III POLICJI W ZABRZU, UL.WOLNOŚCI 438, 41–800 ZABRZE			
TYTUŁ:	P.W. ADAPTACJI STRYCHU NA POM. BIUROWE, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ SŁUŻBOWYCH WRAZ Z WYMIANĄ INST. ELEKTRYCZNEJ CZĘŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SCHEMAT IDEOWY TABLICY TR1			
MABUD	"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44–121 GLIWICE			
PROJEKTANT:	PIOTR ZAWODNY	NR UPR. 187/94	07–2006	
WYKONAŁ:	PIOTR ZAWODNY	NR UPR. 187/94	07–2006	
WYKONAŁ:				
SPRAWDZAJĄCY:	KRYSTYNA NOCOŃ	NR UPR. 24/97	07–2006	
SKALA RYSUNKU:	1:100	NR PROJEKTU: 200605/PW/IE	NR RYSUNKU:	IE/08