



- LEGENDA:
- UZIOM FeZn30x4
  - ZŁĄCZE KONTROLNO POMIAROWE
  - POŁĄCZENIE SPAMANE
  - SZYNA UZIEMIĄCA
  - PRZEWÓD UZIEMIĄCY LGY2025
  - UZIOM PIONOWY POGRAŻANY
  - PRZEWÓD ODGROMOWY FeZn Ø8
  - ZWÓD PIONOWY FeZn Ø8
  - POŁĄCZENIE SKRĘCANE

UWAGA:  
1. SPOSÓB WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI – PATRZ OPIS TECHNICZNY.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
AAG s.c.		Nazwa zadanie:	Numer projektu:
AnArch Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 10321 331 16 17 fax. 10321 334 71 69		Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, ul. Bosacka (dz. nr 424/49)	AAG/09/0037
Inwestor:		Główny projektant:	dy. inż. Krzysztof Dębowski
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Łompy 19, 40-038 Katowice		Uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i sieci elektrycznych nr Z28/98	
Typu rysunku:		Projektant sprawdzający:	Data:
BUDYNEK 1 - RZUT DACHU - plan instalacji odgromowej		mgr inż. Mirosław Kuna	październik 2009
Wszystkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie		uprawnienia budowlane do projektowania instalacji i sieci elektrycznych nr SLK/1072/PWCE/05	Branża: elektryczna
Koordynacja prof.: mgr inż. arch. Konrad Ostrowski mgr inż. arch. Joanna Kowalczyk		Skala rysunku:	Numer rysunku:
		1:100	1-31