

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Uklad sieci TN-S
System ochrony p.porazeniowej:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

NR OBWODU/No.CIRCUIT		1AG/Q01						1A11/F001	1A11/F002	1A11/F003	1A11/F004		1A11/F011	1A11/F012	1A11/F013	1A11/F014	
TYP KABLA/CABLE TYPE		YDYżo5x10						YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5		YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5		
MOC/POWER																	
OPIS DESCRIPTION		ZASILANIE Z ROZDZIELNICY 1AG	KONTROLA NAPIĘCIA L1	KONTROLA NAPIĘCIA L2	KONTROLA NAPIĘCIA L3	PRZEKAŹNIK KONTROLI NAPIĘCIA OSWIETLENIE AWARYJNE		OŚWIETLENIE 1.16, 1.17 1.18	OŚWIETLENIE 1.09, 1.10, 1.11	OŚWIETLENIE 1.02, 1.03	OŚWIETLENIE 1.07, 1.08		OŚWIETLENIE 1.14, 1.15	OŚWIETLENIE 1.12, 1.13	OŚWIETLENIE 1.04, 1.05 1.06	REZERWA	

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

AAG s.c.

AnArchi Group s.c.
ul. Chorzowska 64
44.100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. [032] 331 16 17
fax.[032] 334 71 69

Nazwa zadania:
Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, ul. Bosacka (dz. nr 424/49)

Główny projektant:
dr inż. Krzysztof Dębowski
Uprawnienia budowlane w specjalności Instalacji i sieci elektrycznych nr 226/98

Numer projektu:
AAG/09/0037

Inwestycja:
Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, ul. Bosacka (w ramach kompleksu budynków KPP w Raciborzu, dz. nr 424/49, 471/49, 472/49, 412/46)

Projektant sprawdzający:
mgr inż. Mirosław Kuna
uprawnienia budowlane do projektowania instalacji i sieci elektrycznych nr SLK/1072/PWOE/05

Data:
październik 2009

Branża:
elektryczna

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Skala rysunku:
—

Koordynacja proj.:
mgr inż. arch. Konrad Odziomek
mgr inż. arch. Joanna Kowalczyk

Tytuł rysunku:
Schemat rozdzielnicy A11

Numer rysunku:
0-05
ark. 1

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie



1A11/FO21	1A11/FO22	1A11/FOS1		1A11/FS01	1A11/FS02	1A11/FS03	1A11/FS04	1A11/FS05	1A11/FS06	1A11/FS07	1A11/FS08	1A11/FS09	1A11/FS10	1A11/FS11		1A11/FS11	1A11/FS12		1A11/FS13
YDYżo 3x1,5				YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5				YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5		YDYżo 3x2,5
OŚWIETLENIE 1.01	REZERWA	OŚWIETLENIE STEROWANIE		GNIAZDA 1.16	GNIAZDA 1.17	GNIAZDA 1.18	GNIAZDA 1.11	GNIAZDA 1.10	GNIAZDA 1.09	GNIAZDA 1.03	GNIAZDA 1.08	GNIAZDA 1.07	REZERWA	REZERWA		GNIAZDA 1.14	GNIAZDA 1.04		GNIAZDA 1.12, 1.13, 1.15

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

AAG s.c.	Nazwa zadania: Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, ul. Bosacka (dz. nr 424/49)	Główny projektant: dr inż. Krzysztof Dębowski Uprawnienia budowlane w specjalności Instalacji i sieci elektrycznych nr 226/98	Numer projektu: AAG/09/0037
AnArchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69	Inwestycja: Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, ul. Bosacka (w ramach kompleksu budynków KPP w Raciborzu, dz. nr 424/49, 471/49, 472/49, 412/46)	Projektant sprawdzający: mgr inż. Mirosław Kuna uprawnienia budowlane do projektowania instalacji i sieci elektrycznych nr SLK/1072/PWOE/05	Data: październik 2009 Branża: elektryczna
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Skala rysunku: —
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Joanna Kowalczyk	Tytuł rysunku: Schemat rozdzielnicy A11		Numer rysunku: 0-05 ark. 2

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie





1A11/FS14	1A11/FS15	1A11/FS21	1A11/FS22		1A11/FW01	1A11/FW02
YDYżo 3x2,5		YDYżo 3x2,5			YDYżo 3x4	
GNIAZDA 1.05, 1.06	REZERWA	GNIAZDA 1.01	REZERWA		KLIMATYZATOR KZ/KW/10	REZERWA

✳ POŁĄCZENIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ Z WEWNĘTRZNĄ PRZEWODEM YDYżo 4x1,5mm2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

AAG s.c.	Nazwa zadania: Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, ul. Bosacka (dz. nr 424/49)	Główny projektant: dr inż. Krzysztof Dębowski Uprawnienia budowlane w specjalności Instalacji i sieci elektrycznych nr 226/98	Numer projektu: AAG/09/0037
AnArchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69	Inwestycja: Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, ul. Bosacka (w ramach kompleksu budynków KPP w Raciborzu, dz. nr 424/49, 471/49, 472/49, 412/46)	Projektant sprawdzający: mgr inż. Mirosław Kuna uprawnienia budowlane do projektowania instalacji i sieci elektrycznych nr SLK/1072/PWOE/05	Data: październik 2009 Branża: elektryczna
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Skala rysunku: —
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Joanna Kowalczyk	Tytuł rysunku: Schemat rozdzielnicy A11		Numer rysunku: 0-05 ark. 3

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie