

LEGENDA:

- A1 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA NASTROPOWA 1x36W, IP20 TYP: CENTURA 2 TCS160 1xTL36W/840 HF C3
- A1/AW — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA NASTROPOWA 1x36W, IP20 TYP: CENTURA 2 TCS160 1xTL36W/840 HF C3 DO WSPÓŁPRACY Z CENTRALNĄ BATERIĄ
- A2 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA NASTROPOWA 2x36W, IP20 TYP: CENTURA 2 TCS160 2xTL36W/840 HF C3
- A3 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA NASTROPOWA 2x36W, IP20 TYP: CENTURA 2 TCS160 2xTL36W/840 HF C5
- B1 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA DOWNLIGHT 2x26W, IP44 TYP: EUROPA 2 FBS120 2xPL-C/4P26W/840 HF PG
- B — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA KASETONOWA 3x18W, IP40 TYP: IMPALA TBS160 3xTL-D18W/840 HF P
- B/AW — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA KASETONOWA 3x18W, IP40 TYP: IMPALA TBS160 3xTL-D18W/840 HF P DO WSPÓŁPRACY Z CENTRALNĄ BATERIĄ
- D1 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA NASTROPOWA 2x36W, IP66 TYP: PACYFIC TCW216 2xTL-36W/840 HF
- P — OPRAWA LED, PODŚWIETLENIE PROFILITÓW TYP: BCS716 24LED-LXN BL EB 230-240V I WB60
- E — OPRAWA EWAKUACYJNA 11W Z PIKTOGRAMEM TYP: PRYMAT 11W

- ŁĄCZNIK – PRZYCISK, 1-BIEGUNOWY 230V/16A
- ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY, 2-OBWODY 230V/16A
- ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY 230V/16A
- ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY 230V/16A IP44
- ŁĄCZNIK SCHODOWY 230V/16A IP20

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

AAG s.c.

AnArchi Group s.c.
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. [032] 331 16 17
fax.[032] 334 71 69

Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek, mgr inż. arch. Joanna Kowalczyk

Nazwa zadania: Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, ul. Bosacka (dz. nr 424/49)

Inwestycja: Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, ul. Bosacka (w ramach kompleksu budynków KPP w Raciborzu, dz. nr 424/49, 471/49, 472/49, 412/46)

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Główny projektant: dr inż. Krzysztof Dębowski — Uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i sieci elektrycznych nr 226/98

Projektant sprawdzający: mgr inż. Mikołaj Kuna — uprawnienia budowlane do projektowania instalacji i sieci elektrycznych nr SLK/1072/PWOE/05

Tytuł rysunku: BUDYNEK 1 - RZUT PARTERU - plan instalacji oświetlenia.

Numer projektu: AAG/09/0037

Data: październik 2009

Branża: elektryczna

Skala rysunku: 1.100

Numer rysunku: 1-01

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

A3+