



Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Układ sieci TN-S
System ochrony
SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

NR. OBWODU/No.CIRCUIT	RNG/FS1	1KG/001	1KG/002	1KG/FK01	1KG/FK02	1KG/FK03	1KG/FK04	1KG/FK05	1KG/FK06	1KG/FK07	1KG/FK08
TYP KABLA/CABLE TYPE	YKY205x16	YDY20 5x6	YDY20 3x2,5	YDY20 3x2,5	YDY20 3x2,5	YDY20 3x2,5	YDY20 3x2,5	YDY20 3x2,5	YDY20 3x2,5	YDY20 3x2,5	YDY20 3x2,5
MOC/POWER											
OPIS	OGRA NICZNIK PRZEBIEG C	ZASILANIE Z ROZDZIELNICY RNG BUDYNEK 2	ROZDZIELNICA 1A11 I PIĘTRO	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA
DESCRIPTION											

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLAN Y				
Nazwa zadania: Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Radborzu, ul. Bosacka (dz. nr 424/49)		Główny projektant: dr inż. Krzysztof Dębowski Uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i sieci elektrycznych nr 228396		Numer projektu: AAG/09/0037
Inwestycja: Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Radborzu, ul. Bosacka (w ramach kompleksu budynków KPP w Radborzu, dz. nr 424/49, 471/49, 472/49, 472/46)		Projektant sprawdzający: mgr inż. Mirosław Kłina Uprawnienia budowlane do projektowania instalacji i sieci elektrycznych nr SLK/10732/PW/OE/05		Data: październik 2009 Branża: elektryczna
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Łompy 19, 40-038 Katowice		Skala rysunku: _____		
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Otdomek mgr inż. arch. Joanna Kowalczyk		Numer rysunku: 0-04 ark. 1		
Schemat rozdzielnic 1KG				
Wszystkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie				

0 0	0 1	0 2	0 3	0 4	0 5	0 6	0 7	0 8	0 9
0 0	0 1	0 2	0 3	0 4	0 5	0 6	0 7	0 8	0 9



ROZDZIELNICA 1KG
ROZDZIELNICA PIĘTROWA
OBUDOWA BF-0-4/96-P
DRZWI PEŁNE

1KG/FT01	1KG/FT02	1KG/FT03	1KG/FT04	1KG/FT05	1KG/FM01	1KG/FM02	1KG/FM03	1KG/FM04	1KG/FM05	1KG/FT11	
YDY20 3x1,5	YDY20 3x1,5	YDY20 3x1,5	YDY20 3x1,5		YDY20 3x1,5	YDY20 3x1,5	YKSLY20 3x1,5	YDY20 3x1,5		YDY20 3x2,5	
ZASILANIE CZYNNIK KART	ZASILANIE CZYNNIK KART	ZASILANIE CZYNNIK KART	ZASILANIE EKSPANDERA WEJŚĆ	REZERWA	KAMERA WEWNĘTRZNA	KAMERA WEWNĘTRZNA	KAMERA ZEWNIĘTRZNA	KAMERA 0,24	REZERWA	SZAFKA PPD1 0,07	

* okablowanie pomiędzy sterownikami YDY 2x1,5mm²

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
AAG S.C.	Nazwa zadania: Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, ul. Bosacka (dz. nr 424/49)
AnArch Group s.c. ul. Chotzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69	Inwestycja: Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, ul. Bosacka (w ramach kompleksu budynków KPP w Raciborzu, dz. nr 424/49, 471/49, 472/49, 472/46)
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Łompy 19, 40-038 Katowice	Investor:
Tytuł rysunku: Schemat rozdzielnic 1KG	
Wszystkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wyriary i rzędne sprawdzić na budowie	
Główny projektant: dr inż. Krzysztof Debowiński Uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i sieci elektrycznych nr 226998	
Projektant sprawdzający: mgr inż. Mirosław Kłina uprawnienia budowlane do projektowania instalacji i sieci elektrycznych nr SLK/1072/PWDE/05	
Data: 10.09.2009	
Branża: elektryczna	
Skala rysunku: —	
Numer rysunku: 0-04 ark. 2	

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----