



LEGENDA:

- Rurociągi zasilające 90°C
- Rurociągi powrotne 70°C
- Dn 40 Rury wielowarstwowe Unipipe Dz 50x4,5
- Dn 32 Rury wielowarstwowe Unipipe Dz 40x4,0
- Dn 25 Rury wielowarstwowe Unipipe Dz 32x3,0
- Dn 20 Rury wielowarstwowe Unipipe Dz 25x2,5
- Dn 15 Rury wielowarstwowe Unipipe Dz 20x2,25
- Dn 10 Rury wielowarstwowe Unipipe Dz 18x2,0

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
AAG s.c. AnArchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@aa-ag.com.pl www.aa-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax [032] 334 71 69 Koordynacja przed: mgr inż. arch. Konrad Otkonek mgr inż. arch. Joanna Kowalczyk	Nazwa zadania: Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Radborzu, ul. Bosacka (dz. nr 424/49)	Główny projektant: mgr inż. R. Zuch-Szczepanowska Uprawnienia budowlane w specjalności Instalacje i sieci sanitarne Nr 190/78	Numer projektu: AAG/09/0037
	Investycja: Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Radborzu, ul. Bosacka (w ramach kompleksu budynków KPP w Radborzu, dz. nr 424/49, 471/49, 472/49, 412/46)	Investor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Data: sierpień 2009 Brano: Instal. sanit. Skala rysunku: 1:100/-- Numer rysunku: co-03
Tytuł rysunku: BUDYNEK Nr 01 - ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.			
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			