

00010203040506070809

A ZASILANIE Z SZYN ROZDZIELNI 1AG W BUDYNKU NR 1

B

C TRANSFORMATOR
230/24V 100VA
230V

D

E

F

G

H

I

00010203040506070809

1. KABEL STEROWNICZY ASN22.1s TYPU YKSY 10x2,5 POMIEDZY ZESTAWEM SYGNALIZACJI NAPADU NA POLICJANTA ASN22 W POMIESZCZENIU DYŻURNEGO W BUDYNKU NR 1 A PRZYCISKAMI SYGNALIZACJI NAPADU W BUDYNKU NR 5 ZOSTAŁ UŁOŻY W PROJEKCIE SIECI ZEWNĘTRZNYCH ELEKTRYCZNYCH.

UWAGI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zadania:
Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Radborzu, ul. Bosacka (dz. nr 424/49)

Główny projektant:
mgr inż. Krzysztof Dębowski

Instalacje budowlane w specjalności instalacji i sieci elektrycznych nr 226/98

Data:
październik 2009

Brano:
elektryczna

Skala rysunku:
—

Typu rysunku:
Schemat sygnalizacji napadu na policjanta

Wszystkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędnę sprawdzić na budowie

