

LEGENDA:

- ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
  - *RG– rozdzielnica główna*
  - *A.. – piętrowa rozdzielnica elektryczna*
  - *K.. – pietrowa rozdzielnica napięcia gwarantowanego*
- PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
  - *GWB – główny wyłącznik obiektu*
  - *1GWB – główny wyłącznik budynku 1*
  - *GWCB – główny wyłącznik ventralnej baterii*
  - *GWUPS – główny wyłącznik UPS*
- GNIAZDO 230V/16A IP20
- GNIAZDO 230V/16A IP44
- GNIAZDO 230V/16A IP44
- ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE)
  - *PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY (ZESTAW)*
  - *2x230V/16A + 2x230V/16A/DATA + 3xRJ45*
- KLIMATYZATOR
  - *KZ – jednostka zewnętrzna*
  - *KW – jednostka wewnętrzne*
- WENTYLATOR
  - *W1 – wentylator promieniowy 230V/30W*
  - *W2 – wentylator promieniowy 230V/50W*
- ------- 2 RURY DO ZATAPIANIA W POSADZCE 2xfi32mm

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

AAG s.c.

AnArchi Group s.c.
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. [032] 331 16 17
fax.[032] 334 71 69

Koordynacja proj.:
mgr inż. arch. Konrad Odziomek
mgr inż. arch. Joanna Kowalczyk

Nazwa zadania:
Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, ul. Bosacka (dz. nr 424/49)

Inwestycja:
Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, ul. Bosacka (w ramach kompleksu budynków KPP w Raciborzu, dz. nr 424/49, 471/49, 472/49, 412/46)

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Główny projektant:
dr inż. Krzysztof Dębowski
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i sieci elektrycznych nr 226/98

Projektant sprawdzający:
mgr inż. Mikołaj Kuna
uprawnienia budowlane do projektowania instalacji i sieci elektrycznych nr SLK/1072/PWOE/05

Tytuł rysunku:
BUDYNEK 1 - RZUT I PIĘTRA - plan instalacji elektrycznych

Numer projektu: AAG/09/0037

Data: październik 2009

Branża: elektryczna

Skala rysunku: 1.100

Numer rysunku: 1-12

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

A3+