


LEGENDA:

- (17) oprawa jazeiowa typu "17" /wg oddzielnych objaŝnieŝi/,
typ zawieszienia "A" /wg oddzielnych objaŝnieŝi/,
gwiazdką "*" oznaczono oprawy w wykonaniu awaryjnym
- (24) oprawa niskoprężnej lampy sodowej typu "24" /wg oddz. objaŝnieŝi/,
sterowana fotokomórką zawieszona na wysokości 2,50m
nad drzwiami wej. do budynku
- (28) oprawa do żarówek typu "28" /wg oddzielnych objaŝnieŝi/,
typ zawieszienia "B" /wg oddzielnych objaŝnieŝi/,
gniazdo wtyczkowe podwójne 250V, 10/16A, P+N+PE
ogólnego przeznaczenia, ramka biała
- łącznik klawiszowy 1-biegunowy 250V, 10A
łącznik klawiszowy świecznikowy 250V, 10A
wentylator kominowy 230V, 0,03kW, IP20, kl. I
przełącznik zmierniczowy 230V, 1kW, IP65, kl. II




Wykaz obwodów rozdz. 0,4kV - RZP:

- RZP-01 Garaże stare - gn. 3-f.
RZP-02 Psiarnia - gn. 3-f.
RZP-03 Garaże st. dół - gn. 1-f.
RZP-04 Garaże st. góra - podgrz. wody PW21
RZP-05 Garaże stare, góra - gn. 1-f.
RZP-06 Garaże n. - gn. 1-f.
RZP-07 Psy - gn. 1-f.
RZP-08 Psy - podgrz. w. PW12
RZP-09 Rezerwa
RZP-10 Rezerwa

Wykaz obwodów rozdz. 0,4kV - RZP:

- RZA-01 Garaże st. dół - ośw. og.
RZA-02 Garaże st. dół - ośw. zewn.
RZA-03 Garaże st. góra - ośw. og.
RZA-04 Garaże st. góra - ośw. zewn.
RZA-05 Garaże n. 1-6 - ośw. og.
RZA-06 Garaże n. 7-11 - ośw. og.
RZA-07 Garaże n. - ośw. zewn.
RZA-08 Garaże n. - ośw. placu
RZA-09 Psy - ośw. og.
RZA-10 Psy - ośw. wybiegu
RZA-11 Rezerwa
RZA-12 Rezerwa

Szczegół "a" wyposażenia elektr. przy umywalce (1.50)



Oznaczenia opraw oświetleniowych:

- (17) oprawa świetłówkowa hermetyczna typu OPK 236, IP65, kl. I
(19) oprawa świetłówkowa hermetyczna typu OPK 218, IP65, kl. I
(20) oprawa świetłówkowa hermetyczna typu OPK 118, IP65, kl. I
(24) oprawa na lampę sodową niskoprężną typu XWC 120K
źródło św. SOX-E 18W, klosz biały, z fotokom.
(28) plafoniera "mały kwadrat" typu PZ/1065/1, IP20, kl. I
do żarówek 60W, 230V, E27

Typ zawieszienia:

- A - montaż bezpośrednio pod sufitem
D - 2,50 - montaż na ścianie
na wysokości 2,50m od podłogi

Uwaga:

1. We wszystkich pomieszczeniach objętych rusunkiem instalację wykonać jako podtynkową
miedzianymi przewodami kabelkowymi typu YDYżo 750V ułożonymi bezpośrednio p/t
z zastosowaniem osprzętu IP44 wpuszczonego w tynk na głębokość wystarczającą
do schowania przewodów lecz umożliwiająca zdejmowanie pokryw osprzętu.

AL MA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI	
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005	
TYTUL OPRACOWANIA, LOKALIZACJA REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPÓŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1), KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH KOMENDY MIEJSKIEJ W WYŚŁOWICACH MYSŁOWICE UL. STAROKOŚCIELNA 2	INWESTOR KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH 40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19
TREŚĆ RYSUNKU ZESPÓŁ GARAŻY ISTNIEJĄCYCH. POZIOM GÓRNY. PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.	SKALA 1:100
PROJEKTANT mgr inż. DANIEL HABROWSKI upr. bud.-inst. nr 1001164, cat. Śląskiej Okręgowej Izby Budowniczych nr SKL/IE/7238/01	DATA 06.2004
WYKONAL inż. FRANCISZEK MIGZA	UMOWA NR 47/KMP/04
SPRAWDZAJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI upr. architektoniczne nr 19/2001, cat. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022	NR PROJEKTU 27/PW/04
OPROGRAMOWANIE: MicroStation PD, LICENCJA NR: 2237062229	NR RYSUNKU PW-EL-32.2

UKŁAD SIECI TN-S

