

A-3,00 — oprawa jarzeniowa typu "7" /wg oddzielnych objaśnień/, typ zawieszenia "A" /wg oddzielnych objaśnień/, zawieszona na wysokości 3,00m od podłogi

oprawa jarzeniowa typu "13" /wg oddzielnych objaśnień/, wpuszczana w suft podwieszony

oprawa jarzeniówki kompaktowej typu "21" /wg oddzielnych objaśnień/, wpuszczana w suft podwieszony

oprawa oświetleniowa awaryjnego typu "24" /wg oddzielnych objaśnień/, sterowana fotokomórką zawieszona nad drzwiami wej. do budynku

kinkiet na świetlówki kompaktowe typu "23" /wg oddzielnych objaśnień/, zawieszony w toaletach obok lustra na wysokości 1,70m od podłogi

oprawa oświetlenia awaryjnego typu "33" /wg oddzielnych objaśnień/, zawieszona na ścianie na wysokości 2,50m od podłogi

zaopatrzona w piktogram typu "P1" /wg oddzielnego wykazu/, gwiazdka "*" oznaczono oprawy w wykonaniu awaryjnym

oprawa świetl. awaryjnego PK 109 AW/PL-S 9W zawieszona na ścianie na wysokości 2,50m od podłogi gwiazdka "*" oznaczono oprawy w wykonaniu awaryjnym

oprawa specjalna na świetlówki kompaktowe wbudowana w ścianę na wysokości .....m ze szkłem panoramym, dostęp do śr. świetla od tyłu

PEL1 — punkt elektryczny logiczny złożony z 4 gniazd RJ45FTP oraz 2 gniazd DATA 250V, 10A. Wyposażenie punktów ujęto w proj. cz. teletech-nej. Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie zasilanie gniazd DATA.

PEL2 — punkt elektryczny logiczny złożony z 6 gniazd RJ45FTP oraz 3 gniazd DATA 250V, 10A. Wyposażenie punktów ujęto w proj. cz. teletech-nej. Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie zasilanie gniazd DATA.

PEL3 — punkt elektryczny logiczny złożony z 2 gniazd DATA 250V, 10A z wkładką koloru niebieskiego. Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie zasilanie gniazd DATA.

PSH — PULPIT STEROWANIA I NADZORU nadzór układu elektroenergetycznego i sterowanie wybranymi obwodami elektrycznymi.

Projekt oświetlenia zewnętrznego

gniazdo wtyczkowe podwójne 250V, 10/16A, P+N+PE ogólnego przeznaczenia, ramka biała

gniazdo wtyczkowe pojed. 250V, 10/16A, P+N+PE zasilane z obw. zasilanego awaryjnie, ramka czerwona

gniazdo wtyczkowe pojed. 250V, 10/16A, P+N+PE do podłącz. poj., podgrz. wody, ramka lazurowa

łącznik klawiszowy 1-biegunowy 250V, 10A

łącznik klawiszowy świecznikowy 250V, 10A

łącznik klawiszowy schodowy 250V, 10A

łącznik klawiszowy krzyżowy (zmienny) 250V, 10A

wentylator kominowy 230V, 0,03kW, IP20, kl. I

wentylator kurtyny powietrznej

Oznaczenia opraw oświetleniowych:

1. oprawa świetlówkowa do nabudowania typu TCS 314 258 z reastrem C6, IP20, kl. I
3. oprawa świetlówkowa do nabudowania typu TCS 314 236 z reastrem C6, IP20, kl. I
4. jw. lecz w wersji awaryjnej
7. oprawa świetlówkowa do nabudowania typu TCS 214 236 z reastrem L, IP20, kl. I
9. oprawa świetlówkowa do wbudowania typu TBS 300 418 z reastrem M5, IP20, kl. I
10. jw. lecz w wersji awaryjnej
12. oprawa świetlówkowa do nabudowania typu TCS 214 418 z reastrem L, IP20, kl. I
13. oprawa świetlówkowa do wbudowania typu TBS 300 418 z reastrem L, IP20, kl. I
21. oprawa na świetlówki kompakt. typu FBS 145 1x26W do wbudowania, z pierścieniem ZZZ-145 białym
23. kinkiet na świetl. kompakt. KS 109 źródło św. PL-S 9W, kosz biały
25. oprawa specjalna z szyba pancerną, dostęp od tyłu źródło św. kopact 26W,
27. oprawa hermetyczna "RUBIN" typu PLX 2x36W, IP54, kl. I kosz biały /lako transparent świetny/ 1242x310x99mm
32. oprawa na świetlówki kompakt. do wbudowania typu FBS 145 1x13W z pierścieniem ZZZ-145 białym w wersji awaryjnej
33. oprawa świetl. awaryjnego OA 9/11
34. oprawa świetl. awaryjnego PK 109 AW/PL-S 9W
35. oprawa na świetlówki kompakt. typu FBS 145 1x26W do wbudow., z pierśc. ZZZ-145 chrom, z kloszem CBS145 w wersji awaryjnej na 1h

Oznaczenia przewodów:

- obwód oświetlenia ewakuacyjnego
- obwód gniazd zasil. awaryjnie
- obwód oświetlenia zewnętrznego
- obwód oświetlenia podstawowego
- obwód gniazd ogólnych nie zasilanych z agregatu prądotw.
- obwód gniazd napięcia gwarantowanego
- obwód gniazd zasilanych z sitowni telekom.

Wykaz obwodów:

z tablicy - T12

T12P00 Zasilanie-rozłącznik
T12P01 Gn. 1-f. w p. 1.34...1.36
T12P02 Gn. 1-f. w p. 1.4...1.7
T12P03 Gn. 1-f. w p. 1.8...1.10
T12P04 Gn. 1-f. w koryt. i WC
T12P05 Poj. podgrz. wody PW5
T12P06 Poj. podgrz. wody PW6
T12P07 Kurtyna pow. KR1
T12P08 Kurtyna pow. KR2
T12P09 Rezerwa
T12P10 Rezerwa

T12A00 Zasilanie-rozłącznik
T12A01 O*w. p. 1.34...1.36
T12A02 O*w. p. 1.1...1.3
T12A03 O*w. p. 1.4...1.7
T12A04 O*w. p. 1.8...1.10
T12A05 O*w. koryt. i WC
T12A06 Gniazda 1-f. zas. aw.
T12A07 O*w. ewakuacyjne
T12A08 Rezerwa
T12A09 Rezerwa

T12K00 Zasilanie rozłącznik
T12K01 Gn. DATA w p. 1.36
T12K02 Gn. DATA w p. 1.4...1.7
T12K03 Gn. DATA w p. 1.8...1.10
T12K04 Rezerwa

z tablicy - T1

T1P00 Zasilanie-rozłącznik
T1P01 Gn. 1-f. w p. 1.20...1.23
T1P02 Gn. 1-f. w p. 1.24...1.26
T1P03 Gn. 1-f. w p. 1.27...1.33
T1P04 Gn. 1-f. w koryt. i WC
T1P05 Poj. podgrz. wody PW4
T1P06 Rezerwa
T1P07 Rezerwa
T1P08 Rezerwa

z tablicy - T11

T11A00 Zasilanie-rozłącznik
T11A01 O*w. p. 1.20...1.23
T11A02 O*w. p. 1.24...1.27
T11A03 O*w. p. 1.28...1.31
T11A04 O*w. p. 1.32, 1.33 i 1.36
T11A05 O*w. koryt. i WC
T11A06 Gniazda 1-f. zas. aw.
T01A07 O*w. ewakuacyjne
T11A08 Rezerwa
T11A09 Rezerwa

T11K00 Zasilanie rozłącznik
T11K01 Gn. DATA w p. 1.20...1.23
T11K02 Gn. DATA w p. 1.24...1.27
T11K03 Gn. DATA w p. 1.32...1.36
T11K04 Rezerwa

Piktogramy:

EXIT P1 · P2 · P3 · P4 · P5 · P6 · P7 · P8 · P9

ALMA PROJEKT
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA: PROJEKT WYKONAWCZY-aktualizacja REMONTU BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZASPOŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1), REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻY
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁOWICACH MYSŁOWICE, UL. STAROKOŚCIELNA 2

INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19

TREŚĆ RYSUNKU: BUDYNEK GŁÓWNY - PIETRO I
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SKALA: 1:100

PROJEKTANT: mgr inż. ROBERT GŁĄB

DATA: 10.2007

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY, KOORDYNATOR PROJEKTU: mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI

UMOWA NR: 1174/KWP/07

NR PROJEKTU: 27/PW/04/A

NR RYSUNKU: PW-EL-17.3.A