

[illegible]

T112A00 Zasilanie rozlicznik
 T112A01 Ośw. n. 134, 1, 38
 T12A02 Ośw. n. 1, 1, 1, 3
 T12A03 Ośw. n. 1, 1, 1, 3
 T12A04 Ośw. n. 1, 8, 1, 10
 T12A05 Ośw. koryt. IWC
 T12A06 Gniazda 1-f. zcs. aw.
 T12A07 Gniazda 1-f. zcs. aw.
 T12A08 Rozwaga
 T12A09 Rozwaga
 T11A00 Zasilanie rozlicznik
 T11A01 Ośw. p. 120, 1, 23
 T11A02 Ośw. p. 124, 1, 27
 T11A03 Ośw. p. 132, 1, 31
 T11A04 Ośw. p. 132, 1, 31
 T11A05 Ośw. koryt. IWC
 T11A06 Gniazda 1-f. zcs. aw.
 T11A07 Gniazda 1-f. zcs. aw.
 T11A08 Rozwaga
 T11A09 Rozwaga

źródło św. łopod 289W,
 (27) oprawa hermetyczna "RUBIN" typu PLX 2265W, IP54, kl. I
 koszt białej folii transparentnej świetlity 1242x310x8mm
 (32) oprawa na wielokątnej kompiekt, do obudowania typu FBS 145 1x13W
 z pierścieniem ZZZ-145 białym w wersji awaryjnej
 (33) oprawa świetl. awaryjnego OA 9/11
 (34) oprawa świetl. awaryjnego PK 109 AMPL-S SW

A - montaż bezpośrednio pod sufitem
B - montaż w stropie podwieszonym

obwód oświetlenia ewakuacyjnego
obwód gniazd zasil. awaryjne
obwód oświetlenia zewnętrzznego
obwód oświetlenia podstawowego
obwód gniazd ogólnych nie zasilanych z agregatu prądow.
obwód gniazd napięcia gwarantowanego
obwód gniazd zasilanych z słowniki telekom.

EXIT P1

10