


Nr obw.	A00	A00A	A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12
Nazwa odbioru	Zasilanie z rozd. 0,4KV-RG	Sygn. obecn. napiecia	Osw. p. 3.1.3.27 ...3.29	Osw. p. 3.2... ..3.4	Osw. p. 3.5... ..3.7	Rezerwa	Oswietl. korytarza i WC	Gn. 1-f. zasilane awaryjnie	Oswietl. ewaku- acyjne	Oswietl. zewn. budynku	Oswietl. zewn. budynku	Oswietl. zewn. budynku	Rezerwa	Rezerwa
Moc zn. [kW]	4,12	-	1,26	0,85	0,80	-	0,85	0,30	0,05	0,50	0,30	0,25	-	-
Prąd zn. [A]	6,4	-	5,5	3,7	3,5	-	3,7	1,3	0,2	2,2	1,3	1,1	-	-



Bilans mocy:


1. Moc zainstalowana
2. Moc zapotrzebowana
3. Wsp. zapotrzebowania
4. Prąd obciążenia
4. Prąd obciążenia faz L1/L2/L3:

PI = 5,16kW
Pz = 4,12kW
kz = 0,80
Isr3f = 6,4A
7,77,6,7,2A

Uwaga:

1. Numery aparatów odpowiadają pozycjom zestawienia materiałów.

Elewacja i rozmieszczenie aparatury (1:10)



AL MA PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005

TYTUŁ: OPRACOWANIE LOKALIZACJA
REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPOŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1),
REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻY
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSŁOWICACH
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSŁOWICACH
MYSŁOWICE UL. STAROKOŚCIELNA 2
INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE, UL. ŁOMPY 19

TREŚĆ RYSUNKU
TABLICA ROZDZ. 230/400V - T32A
OBW. ZASILANYCH AWARYJNIE. SCHEMAT STRUKTURALNY.
SKALA
1:10

PROJEKTANT
mgr inż. DANIEL HABROWSKI
upr. bud.-inż. nr 100194, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Budownictwa nr SKI/IE/7238/01
DATA
06.2004
UMOWA NR
47/KMP/04

WYKONAŁ
inż. FRANCISZEK MIGZA
NR PROJEKTU
27/PW/04

SPRAWDZAJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI
upr. architektoniczne nr 197/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022
NR RYSUNKU
PW-EL-14.2

OPROGRAMOWANIE: MicroStation PD. LICENCJA NR: 2237062229

UKŁAD SIECI TN - S