AL MA PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA

MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl

NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA: PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPOŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1) .
REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻY
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSŁOWICACH
MYSŁOWICE UL. STAROKOŚCIELNA 2

INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19

TREŚĆ RYSUNKU: ZESPÓŁ GARAŻY NOWYCH. POMIESZCZ. DLA PSÓW.
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

SKALA: 1:100

PROJEKTANT: mgr inż. DANIEL HABROWSKI
upr. bud.-inst. nr 1001/94, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Budownictwa nr SKL/IE/7238/01

WYKONAŁ: inż. FRANCISZEK MIGZA

DATA: 06.2004

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU: mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI
upr. architektoniczne nr 197/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022

OPROGRAMOWANIE: MicroStation PD, LICENCJA NR: 2237062229

UMOWA NR: 47/KMP/04

NR PROJEKTU: 27/ PW/04

NR RYSUNKU: PW-EL-21.2

UKŁAD SIECI TN-S

LEGENDA:

- (15) A — oprawa jarzeniowa typu "15" /wg oddzielnych objaśnień/, typ zawieszenia "A" /wg oddzielnych objaśnień/,
- (43) 10/1 G-4,00 — oprawa lampy wyład. typu "43" /wg oddz. objaśnień/, typ zawieszenia "G" /wg oddzielnych objaśnień/, zawieszona na wys. 4,00m od posadzki na wys. nr 10/1
- (24) — oprawa niskoprężnej lampy sodowej typu "24" /wg oddz. objaśnień/, sterowana fotokomórką zawieszona na wysokości 2,50m nad drzwiami wej. do budynku
- zestaw z gniazdem siłowym 230/400V, 16A, 3P+N+PE i rozłącznikiem w obudowie IP44
- gniazdo wtyczkowe podwójne 250V, 10/16A, P+N+PE w obudowie IP44
- łącznik klawiszowy świecznikowy 250V, 10A
- łącznik klawiszowy 1-biegunowy 250V, 10A
- jednobiegunowa listwa wyrównawcza

Oznaczenia opraw oswietleniowych:

- (15) oprawa świetlówkowa hermetyczna typu OPK 258, 2x58W, IP65, kl. I
- (17) oprawa świetlówkowa hermetyczna typu OPK 236, 2x36W, IP65, kl. I
- (20) oprawa świetlówkowa hermetyczna typu OPK 118, 1x18W, IP65, kl. I
- (24) oprawa na lampę sodową niskoprężną typu XWC 120K źródło św. SOX-E 18W, klosz biały, z fotokom.
- (43) oprawa parkowa typu HGS 101/80-125 z lampą HPL-N 125W, 1x125W, IP65, kl. II

2.5

Wykaz obwodów rozdz. 0,4kV - RŻP:

RŻP-02 Psy - gn. 3-f.
RŻP-07 Psy - gn. 1-f.
RŻP-08 Psy - podgrz. wody PW13

Wykaz obwodów rozdz. 0,4kV - RŻP:

RŻA-09 Psy - ośw. og.
RŻA-10 Psy - ośw. wybiegu

Uwaga:

1. Sposób zamocowania lamp oświetlenia terenu podano na rys. PW-EL-23

Typ zawieszenia:

- A - montaż bezpośrednio pod sufitem
- F - montaż pod okapem,
- C - 2,50 - montaż zwieszakowy na wysokości 2,50m od podłogi
- G - montaż na wysięgniku na wysokości 500m dotyczy oświetlenia placu i wybiegu dla psów

RŻA-10 ▽+3.680 RŻP-02 ▽+2,720 RŻA-09 RŻP-08 D-2,5 ▽+3,480 50lx 54W 20lx 625W 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 G-4,00

PW22 2,4kW 200lx 188W 150lx 72W 2.1 2.2 2.3 2.4 150lx 116W C-2,50 2,5%

BUDA nr1 BUDA nr2 BUDA nr3 BUDA nr4 BUDA nr5 BUDA nr 6 BUDA nr 7 PODEST DREWNIANY ▽+3,650

Zespół garaży istniejących wg rys. PW-EL-22.2

RŻP-02 RŻP-07 RŻP-08 RŻA-09 ▽ +/-0,000

7800

31120