Nr obw.	01	01A	01B	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Nazwa odbioru	Zasilanie z SPR, zabezp. p-poż., pomiar prądu	Ochrona p-przepięciowa klasy B	Pomiar i sygnal. obecności napięcia, zasilanie mierników	Rezerwa	T0P/T3P	T02P	T12P	T22P	T32P	RCW	RK	RŻP	Rezerwa	Rezerwa
Moc zn. [kW]	64,2	-	-	-	28,4	24,2	12,8	6,3	6,7	18,9	7,0	3,0	-	-
Prąd zn. [A]	96,6	-	-	-	35,2	35,7	19,5	9,6	10,2	28,2	17,0	11,2	-	-



Bilans mocy:

1. Moc zainstalowana w sieci odb.	Pi = 138kW
2. Suma mocy zapotrz. przez odbiory	SPz = 107kW
3. Wsp. jednoczesności obciążenia	kj = 0,6
4. Moc zapotrzeb. w rozdzielnicy	Pz = 64,2kW
5. Wsp. mocy po kompensacji	cos(fi) = 0,96
6. Prąd obciążenia rozdzielnicy	96,6A

UKŁAD SIECI TN - S

AL MA PROJEKT
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA: PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPOŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1), REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻY
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSŁOWICACH
MYSŁOWICE UL. STAROKOŚCIELNA 2

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19

TREŚĆ RYSUNKU: ROZDZ. GŁ. 0,4kV - RG. SEKCJA RGP INSTALACJI NIE ZASILANEJ AWARYJNIE. SCHEMAT STRUKTURALNY.

SKALA: -

PROJEKTANT
mgr inż. DANIEL HABROWSKI
upr. bud.-inst. nr 1001/94, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Budownictwa nr SKL/IE/7238/01

WYKONAŁ
inż. FRANCISZEK MIGZA

SPRAWDZAJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI
upr. architektoniczne nr 197/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022

DATA: 07.2004

PODPIS

UMOWA NR: 47/KMP/04

NR PROJEKTU: 27/ PW/04

NR RYSUNKU: PW-EL-03.1

OPROGRAMOWANIE: MicroStation PD, LICENCJA NR: 2237062229