LEGENDA:

- (7) A-3,00 — oprawa jarzeniowa typu "7" /wg oddzielnych objaśnień/, typ zawieszenia "A" /wg oddzielnych objaśnień/, zawieszona na wysokosci 3,00m od podlogi gwiazdką "*" oznaczono oprawy w wykonaniu awaryjnym
- (13) — oprawa jarzeniowa typu "13" /wg oddzielnych objaśnień/, wpuszczana w sufit podwieszony
- (21) — oprawa jarzeniówki kompaktowej typu "21" /wg oddzielnych objaśnień/, wpuszczana w sufit podwieszony gwiazdką "*" oznaczono oprawy w wykonaniu awaryjnym
- (24) — oprawa niskoprężnej lampy sodowej typu "24" /wg oddzielnych objaśnień/, sterowana fotokomórką zawieszona nad drzwiami wej. do budynku
- (23) — kinkiet na świetlówki kopaktowe typu "23" /wg oddzielnych objaśnień/, zawieszony w toaletach obok lustra na wysokości 1,70m od podlogi
- (33) P1 * — oprawa oświetlenia awaryjnego typu "33" /wg oddzielnych objaśnień/, zawieszona na ścianie na wysokości 2,50m od podlogi zaopatrzona w piktogram typu "P1" /wg oddzielnego wykazu/, gwiazdką "*" oznaczono oprawy w wykonaniu awaryjnym
- (34) * — oprawa świetl. awaryjnego PK 109 AW/PL-S 9W zawieszona na ścianie na wysokości 2,50m od podlogi gwiazdką "*" oznaczono oprawy w wykonaniu awaryjnym
- (26) — oprawa specjalna na świetlówki kompaktowe wbudowana w ścianę na wysokości .....m ze szklem pancernym, dostęp do zr. światła od tyłu
- PEL1 — punkt elektryczny logiczny złożony z 4 gniazd RJ45FTP oraz 2 gniazd DATA 250V, 10A. Wyposazenie punktów ujęto w proj. cz. teletech-nej. Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie zasilanie gniazd DATA.
- PEL2 — punkt elektryczny logiczny złożony z 6 gniazd RJ45FTP oraz 3 gniazd DATA 250V, 10A. Wyposazenie punktów ujęto w proj. cz. teletech-nej. Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie zasilanie gniazd DATA.
- PEL3 — punkt elektryczny logiczny złożony z 2 gniazd DATA 250V, 10A z wkładką koloru niebieskiego. Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie zasilanie gniazd DATA.
- PSt — PULPIT STEROWANIA I NADZORU: nadzór układu elektroenergetycznego i sterowanie wybranymi obwodami elektrycznymi.
- (41) — projektor oświetlenia zewnętrznego

- gniazdo wtyczkowe podwójne 250V, 10/16A, P+N+PE ogólnego przeznaczenia, ramka biała
- gniazdo wtyczkowe pojed. 250V, 10/16A, P+N+PE zasilane z obw. zasilanego awaryjnie, ramka czerwona
- gniazdo wtyczkowe pojed. 250V, 10/16A, P+N+PE do podłącz. poj. podgrz. wody, ramka lazurowa
- łącznik klawiszowy 1-biegunowy 250V, 10A
- łącznik klawiszowy świecznikowy 250V, 10A
- łącznik klawiszowy schodowy 250V, 10A
- łącznik klawiszowy krzyżowy /zmienny/ 250V, 10A
- wentylator kominowy 230V, 0,03kW, IP20, kl. I
- wentylator kurtyny powietrznej

Oznaczenia opraw oswietleniowych:

- (15) oprawa świetlówkowa hermetyczna typu OPK 258, IP65, kl. I
- (17) oprawa świetlówkowa hermetyczna typu OPK 236, IP65, kl. I
- (18) jw. lecz w wersji awaryjnej
- (19) oprawa świetlówkowa hermetyczna typu OPK 218, IP65, kl. I
- (33) oprawa świetl. awaryjnego OA 9/11

Typ zawieszenia:

- A - montaż bezpośrednio pod sufitem
- B - montaż w stropie podwieszonym
- C - 2,20 - montaż zwieszakowy na wysokości 2,20m od podlogi
- D - 2,20 - montaż na ścianie na wysokości 2,20m od podlogi

Oznaczenia przewodów:

- obwód oświetlenia ewakuacyjnego
- obwód gniazd zasil. awaryjnie
- obwód oświetlenia zewnętrznego
- obwód oświetlenia podstawowego
- obwód gniazd ogólnych nie zasilanych z agregatu prądotw.
- obwód gniazd napięcia gwarantowanego
- obwód gniazd zasilanych z siłowni telekom.

AL MA PROJEKT
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax (032) 2609478, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH PBK SA OKATOWICE 39106000760000326000116005

TYTUŁ OPRACOWANIA/LOKALIZACJA: PROJEKT WYKONAWCZY REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3) BUDOWA ZESPOŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1) REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻY KOMENDY MIEJSKIEJ/WOJEWÓDZKIEJ MYSŁOWICE UL. STAWOWSKA 2
INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH 40-056 KATOWICE UL. LOMPY 13

ZAKRES RYSUNKU: BUDYNEK GŁÓWNY - PIWNICA. PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
SKALA: 1:50

PROJEKTANT: mgr inż. DANIEL HABROWSKI — upr. bud. nr 7501/94 z dn. 29.04.94 r. Śląska Okręgowa Izba Budowniczych w KATOWICACH
WYKONAŁ: inż. FRANCISZEK MIGZA
DATA: 06.2004
PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY/KOORDYNATOR PROJEKTU: mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI — upr. budowlane nr 1870/2001 z dn. Śląska Okręgowa Izba Architektów nr SL-0022
OPRACOWANIE: MicroStation PD LICENCJA nr: 2337062229

UMOWA NR: 47/KMP/04
NR PROJEKTU: 27/ PWI/04
NR RYSUNKU: PW-EL-17.1

Wykaz obwodów:

z tablicy - T02
- T02P07 Gn. 1-f. w piwnicy
- T02P08 Gn. 1-f. w piwnicy
- T02A07 Ośw. ewakuacyjne
- T02A08 Ośw. piwnicy
- T02A09 Ośw. piwnicy
- T02A10 Gn. zasil. awar.

z tablicy - T0
- T0P07 Gn. 1-f w pwnicy
- T0P08 Gn. 1-f w piwnicy

z tablicy - T01
- T01A07 Ośw. ewakuacyjne
- T01A08 Ośw. piwnicy
- T01A09 Ośw. piwnicy

Obwody kontrolne gniazd i oświetlenia poprawnie pod.

Opisy do zamocowania ok z opisem

zdemontować i magazyn

03-04-07

PIWNICA