



RGNG



zasilanie
3x230/400V
z rozdź. gł. - RGA

SBNG-02
OPd(z0) 5x10
YKYz0 5x16
RGA-04




BYP-02
OPd(z0) 5x10

BYP-01
OPd(z0) 5x10

UPS
OPd(z0) 5x10

Zasilacz napięcia
gwarantowanego
3x230/400V
3x230/400V
20kVA/16kW

Zestępek NC
łącznika pomocn.
gł. rozłącznika prądu
w tablicy TL



Nowy pion komendy

Nowy pion b/WKU

Objaśnienia:

- UPS - zasilacz napięciem bezprzerwowym,
- BYP - układ obejściowy,
- SBNG - skrzynka bezpiecznikowa zasilacza UPS /zabezp. we/wy/,
- RGNG - rozdź. gł. napięcia gwarantowanego 3x230/400V,

UKŁAD SIECI TN - S

AL MA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNO - URBANISTYCZNA

MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 27727322, BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005

TYTUŁ OPRACOWANIA LOKALIZACJA PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPÓŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1), KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
KOMENDY MIEJSKIEJ W WYSŁOWICACH
MYSŁOWICE UL. STAROKOŚCIELNA 2

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19

SKALA
UMOWA NR
47/KMP/04

NR PROJEKTU
27/ PW/04

NR RYSUNKU
PW-EL-01.4

PROJEKTANT
mgr inż. DANIEL HABROWSKI
upr. bud.-inst. nr 100194, cz. Ścisłej Ochrony i Zabytków Budownictwa nr SKU/IE/7238/01

WYKONAL
inż. FRANCISZEK MIGZA

SPRAWDZAJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI
upr. architektoniczne nr 1972001, cz. Ścisłej Ochrony i Zabytków Budownictwa nr SL-0022

OPROGRAMOWANIE: MicroStation PD, LICENCJA NR: 2237062229

DATA
07.2004

PODPIS

PODPIS

PODPIS

PODPIS