

1. Żaluzja czerpni i układ SZR dostarczony będzie wraz z agregatem.
2. Układ SZR stanowi typowy mikroprocesorowy panel przełączający wyposażony w podwojną (mechaniczną i elektryczną) blokadę uniemożliwiającą przepływ energii z agregatu do sieci miejskiej, oraz wewnętrzny przełącznik serwisowy: zasilanie z sieci/auto/zasilanie z agregatu. Wchodzi w komplet dostawy z agregatem.



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA

MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH PBK SA O/KATOWICE 391060000760000326000116005

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPÓŁU GARAŻY REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻY KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSŁOWICACH	PROJEKT WYKONAWCZY (OBIEKT OP-1)	INWESTOR KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH 40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19
--	-------------------------------------	--

SKALA

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY - AGP.
SCHEMAT POWIĄZAŃ KABI OWYCH

mgr inż. **DANIEL HABROWSKI**
PROJEKTANT
opr. bud.-inst. nr 1001/94, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Budownictwa nr SKJ/E/7238/01

UMOWA NR
47/KMP/04

inż. FRANCISZEK MIGZA

06.2004

NR PROJEKTU
271 PW/04

SPRAWDZAJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU
mgr inż. arch. **MACIEJ KOLESIŃSKI**
upr. architektoniczne nr 197/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022

NR RYSUNKU

nr. architektoniczne nr 197/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022