


Nr obw.	K00B	K00	K00A	K01	K02	K03	K04
Nazwa odbioru	Ochrona p-przep. klasy D	Zas. z r. 230V AC RGNG	Sygn. obecn. napięcia	Gn. DATA w p. 2.26 2.27 i 2.1	Gn. DATA w pom. 2.2...2.4	Gn. DATA w pom. 2.5...2.7	Rezerwa
Moc zn. [kW]	-	2,16	-	0,9	0,9	0,9	-
Prąd zn. [A]	-	11,7	-	4,9	4,9	4,9	-




Bilans mocy:

1. Moc zainstalowana
2. Moc zapotrzebowana
3. Wsp. zapotrzebowania
4. COS(fi)
4. Prąd obciążenia

PI = 2,7kW  
Pz = 2,16kW  
kz = 0,80  
0,80  
Io = 11,7A

UKŁAD SIECI TN - S

Elewacja i rozmieszczenie aparatury (1:10)



Uwaga:

1. Numery aparatów odpowiadają pozycjom zestawienia materiałów.

<b>AL MA</b> PROJEKT		<b>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA</b>		MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI	
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl		NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005		INWESTOR	
TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA		PROJEKT WYKONAWCZY		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH	
REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPOŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1),		REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻY		40-038 KATOWICE, UL. ŁOMPY 19	
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSŁOWICACH		MYSŁOWICE UL. STAROKOŚCIELNA 2			
TREŚĆ RYSUNKU		TABLICA ROZDZ. 230V NAP. GWAR. - T22K		SKALA	
ZASIL. GNIAZD "DATA". SCHEMAT STRUKTURALNY.				1:10	
PROJEKTANT		DATA		PODPIS	
mgr inż. DANIEL HABROWSKI					
upr. bud.-inst. nr 100194, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Budownictwa nr SKL/IE/7286/01					
WYKONAŁ		06.2004			
inż. FRANCISZEK MIGZA					
SPRAWDZAJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU					
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESINSKI					
upr. architektoniczne nr 1972001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022					
OPROGRAMOWANIE: MicroStation PD, LICENCJA NR: 2237062229					