



Nr obw.	P00	P00A	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10
Nazwa odbioru	Zasilanie z rozd. 0,4kV-RG	Sygn. obecn. napięcia	Gn. 1-f. p. 1,34...1,36	Gn. 1-f. p. 1,4...1,7	Gn. 1-f. p. 1,8...1,10	Gn. 1-f. w korytarzu i WC	Pojemn. podg. w. PW5	Pojemn. podg. w. PW6	Kurtyna powietrz. KR1	Kurtyna powietrz. KR2	Rezerwa	Rezerwa
Moc zn. [kW]	12,84	-	1,0	2,0	1,50	0,04	2,4	2,4	4,5	4,5	-	-
Prąd zn. [A]	19,6	-	4,3	8,7	6,5	0,2	10,4	10,4	6,5	6,5	-	-



Bilans mocy:

- Moc zainstalowana $P_i = 18,34 \text{ kW}$
- Moc zapotrzebowana $P_z = 12,84 \text{ kW}$
- Wsp. zapotrzebowania $k_z = 0,70$
- Prąd obciążenia $I_{s3f} = 19,6 \text{ A}$
- Prąd obciążenia faz L1/L2/L3 $15,2/14,7/10,6 \text{ A}$

Elewacja i rozmieszczenie aparatury (1:10)



Uwaga:

- Numery aparatów odpowiadają pozycjom zestawienia materiałów.

AL MA PROJEKT		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI		41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005	
TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPOŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1), REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻY KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSŁOWICACH MYSŁOWICE UL. STAROKOSCIELNA 2		INWESTOR KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH 40-038 KATOWICE, UL. ŁOMPY 19		SKALA	
TREŚĆ RYSUNKU OBW. NIE ZASILANYCH AWARYJNIE. SCHEMAT STRUKTURALNY.		TABLICA ROZDZ. 230/400V - T12P		UMOWA NR 47/KMP/04	
PROJEKTANT mgr inż. DANIEL HABROWSKI upr. bud.-inż. nr 1001694, czł. Stow. Inż. Ogólnego Inżynierstwa Budowlanego nr SKU/IE/7238/01		DATA 06.2004		NR PROJEKTU 27/PW/04	
WYKONAŁ inż. FRANCISZEK MIGZA				NR RYSUNKU PW-EL-10.1	
SPRAWDZAJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI upr. architektoniczne nr 1972001, czł. Stow. Ogólnego Inżynierstwa Architektów nr SL-0022					
OPROGRAMOWANIE: MicroStation PD, LICENCJA NR: 2237062229					

UKŁAD SIECI TN - S