

OZNACZENIA:

- Zwód poziomy – drut stalowy pomiedziowany ø 8mm
- Złącze kontrolne; przewód odprowadzający – przewód uziemiający.
- Połączenie przewodów zwodu poziomego za pomocą złączki śrubowej
- Zwód pionowy h=0,5m – drut stalowy pomiedziowany ø8mm
- Uchwyt do podłączenia przewodu z konstrukcją, blachą lub rynną
- Uziom otokowy – bednarka stalowa ocynkowana 40x5mm
- Połączenie spawane bednarek stal. ocynk. 30x4mm, uziomu otokowego 40x5mm z przewodem uziemiającym

BPBK KATOWICE

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z O.O.
40-082 KATOWICE, ul. SOBIESKIEGO 2
tel.: 32 2589021-26 fax: 32 2597869 www.bpbk-katowice.com bpbk@bpbk-katowice.com

PRACOWNIA: B1	ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Policji ul. Lompy 19, 40–957 Katowice
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Jola Krawczyk	INWESTYCJA: Kompleksowy remont z termomodernizacją i przebudową wybranych obiektów w zakresie ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznej wod–kan. i remontem dróg zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17 – zadanie nr 1
DATA: 02.2011r.	OBIEKT: Hala sportowa OPP – Budynek Nr2 grupa –B
SKALA:	STADIUM: Projekt budowlano–wykonawczy część elektryczna

TYTUŁ RYSUNKU: Instalacja odgromowa, otok budynku hali sportowej

NR RYS. E/006

PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS	SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	PODPIS	OPRACOWAŁ	PODPIS
mgr inż. Tomasz Łobos	SLK/IE/6857/10						

ZNAK OPRACOWANIA	STADIUM PROJEKTU	NR OBIEKTU	SYMBOL DOK.	BRANŻA	NR IDENTYFIKACYJNY	NR REWIZJI
5559	PBW	00	R	E	006	00

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB BEZ ZGODY BPBK SP. Z O.O. KATOWICE ZABRONIONE