cegła pełna
cegła dziurawka
bloczek betonowy
elementy żelbetowe
pustak ceramiczny poryzowany

+ 10,68
wierzch ścian szczytowych zakończony wieńcem zbrojonym 2x Ø12 mm
jetka 2 x 17,5x6,3 cm
+ 8,96
krokiew 10x20 cm
blacha tytanowo-cynkowa gr 0,7 mm na rąbek stojący
niepalna membrana separacyjna z polietylenu o dużej gęstości
deskowanie pełne - 2,5 cm
wiatroizolacja
krokiew 20 cm
40° = 84 %
deski 3,2 cm
folia PE
wełna mineralna 20 cm
legary 12x10 i 10x10
kładzione na krzyż co 60 cm
folia PE
strop teriva 4.0/1 24 cm
paroizolacja
płyta GK hydrofobowa na stelażu
wyłaz strychowy 70x130 cm ze schodami mocowanymi do klapy o doporności ogniowej EI30
deski 3,2 cm
folia PE
wełna mineralna 20 cm
legary 12x10 i 10x10
kładzione na krzyż co 60 cm
folia PE
strop teriva 4.0/1 24 cm
płyta GK na stelażu
blacha tytanowo-cynkowa gr 0,7 mm na rąbek stojący
niepalna membrana separacyjna z polietylenu o dużej gęstości
deskowanie pełne - 2,5 cm
wiatroizolacja - wysokoparoprzepuszczalna
krokiew 20 cm/wełna mineralna 18 cm
wełna mineralna 5 cm
paroizolacja
płyta GKF hydrofobowa na stelażu
+ 6,95
murłata 14x14 cm
blacha tytanowo-cynkowa gr 0,7 mm na rąbek stojący
niepalna membrana separacyjna z polietylenu o dużej gęstości
deskowanie pełne - 2,5 cm
wiatroizolacja - wysokoparoprzepuszczalna
krokiew 20 cm/wełna mineralna 18 cm
wełna mineralna 5 cm
paroizolacja
płyta GKF na stelażu
+ 6.47
+ 6.18
obróbka blacharska z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,7 mm
obróbka blacharska z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,7 mm
blacha tytanowo-cynkowa gr 0,7 mm na rąbek stojący
niepalna membrana separacyjna z polietylenu o dużej gęstości
deskowanie pełne 2,5 cm
ruszt drewniany
styropian EPS 100 12 cm
cegła pełna 25 cm
+ 5,10
+ 5,10
płytki ceramiczne - 2 cm
3x folia w płynie
wylewka betonowa zbrojona siatką 100x100x4,5 mm - 5 cm
folia PE
styropian EPS 200 - 5 cm
papa termozgrzewalna
strop teriva 8,0 34 cm
płyta GK na stelażu
panel podłogowy 2 cm
wylewka betonowa zbrojona siatką 100x100x4,5 mm - 5 cm
folia PE
styropian EPS 200 - 5 cm
folia PE
strop teriva 8.0 34 cm
płyta GK na stelażu
barierka stalowa o wys. min 110 cm
dwukrotnie malowana
farbą zmywalną antykorozyjna
w kolorze RAL 7024
tynk cienkowarstwowy
mineralny na siatce
styropian EPS 100 12 cm
cegła pełna 25 cm
tynk cementowo wapienny
+ 3,52
+ 3,40
+ 3.06
+ 2.70
11x16x30
płytki gresowe
płyta żelbetowa 12 cm
+ 1,76
pochwyt stalowy na wys. min. 110 cm, dwukrotnie malowany farbą zmywalną antykorozyjna w kolorze RAL 7024
płytki gresowe 2 cm
wylewka betonowa zbrojona siatką 100x100x4,5 mm - 5 cm
folia PE
styropian EPS 200 - 10 cm
papa termozgrzewalna
płyta betonowa 10 cm
podsypka piaskowa 30 cm
grunt rodzimy
płytki gresowe 2 cm
3x folia w płynie
wylewka betonowa zbrojona siatką 100x100x4,5 mm - 5 cm
folia PE
styropian EPS 200 - 10 cm
papa termozgrzewalna
płyta betonowa 10 cm
podsypka piaskowa 30 cm
grunt rodzimy
wylewka betonowa zbrojona siatką 100x100x4,5 mm - 5 cm
folia PE
styropian EPS 200 - 10 cm
papa termozgrzewalna
płyta betonowa 10 cm
podsypka piaskowa 30 cm
grunt rodzimy
tynk mozaikowy
podkład gruntujący pod tynk
siatka z włókna szklanego
styropian ekstrudowany EPS 100 12 cm
cegła pełna na zaprawie cementowej
tynk cement-wapienny
kostka betonowa 6 cm
podsypka piask.-cem. 4 cm
kliniec kamienny (0-31,5) 5 cm
tłuczeń kamienny (31,5-63,0) 15 cm
podsypka piaskowa 10 cm
grunt rodzimy
+/- 0.00
folia kubełkowa
styropian ekstrudowany 6 cm
powłoka bitumiczna na warstwie podkładowej
bloczek betonowy na zaprawie cem. 38 cm
powłoka bitumiczna na warstwie podkładowej
- 0,92
- 1,32
- 1,42
stopa fundamentowa F2
stopa fundamentowa F1
obrzeże betonowe 8x30x100 cm na ławie z chudego betonu
1%
40°
225
340
175
155
266
100
24
29
178
211
121
25
14
12
44
34
36
36
32
238
270
46
82
36
44
270
226
110
320
14
40
110
40
110

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku Komisariatu Policji wraz z elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą towarzyszącą w Jasienicy przy ul. Zdrowotnej na dz. nr 297/1

Adres inwestycji:
ul. Zdrowotna, dz. nr 297/1
43-385 Jasienica

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Projektant:
mgr inż.arch. Ewa Nalip
uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej
nr. 60/l /76

Sprawdzający:
mgr inż. Małgorzeta Gwoździewicz
uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej
nr. 35/03 /SLOKK / II

Numer projektu: AAG/10/0028
Data: czerwiec 2011
Branża: arch-bud
Skala rysunku: 1.50
Numer rysunku: ab-07

Tytuł rysunku:
Przekrój A-A - budynek administracyjno-socjalny

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

AAG s.c.
An Archi Group s.c.
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. [32] 331.16.17
fax.[32] 334.71.69

Koordynacja proj.:
mgr inż. arch. Konrad Odziomek
mgr inż. arch. Renata Bigoński
mgr inż. arch. Anna Tkaczyk