

A-studzienka wodomierzowa



LEGENDA:
1 - zawór kulowy DN25
2 - wodomierz JS 2,5 DN20
3 - zawór antyskażeniowy EA251 DN32
4 - odpowietrznik
5 - adampter do muf elektrooporowych Ø32/25
6 - reduktor ciśnienia DN32
7 - redukcja Ø50 / 32
8 - redukcja gwintowana DN25/ DN20
9 - redukcja gwintowana DN25 / DN32
10 - adapter do muf elektrooporowych DN32/Ø40
11 - redukcja Ø40/ Ø50
12. Pokrywa
13.Korpus z izolacją

UWAGA!
1. Połączenie redukcji Ø50/32 z rurociągiem Ø50 z adapterem do muf elektrooporowych Ø32/DN25 za pomocą muf elektrooporowych
2. Połączenie redukcji Ø50/40 z rurociągiem Ø50 z adapterem do muf elektrooporowych Ø40/DN32 za pomocą muf elektrooporowych
3. Pozostałe połączenia gwintowane

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

AAG s.c.	Nazwa zadania: Budowa budynku Komisariatu Policji wraz z elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą towarzyszącą w Jasienicy przy ul. Zdrowotnej na dz. nr 297/1	Projektował: mgr inż. Tomasz Siekanowicz Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej ewid. nr SLK/0049/POOS/08	Numer projektu: AAG/10/0028
AnArchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@e-ag.com.pl www.e-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69	Adres inwestycji: ul. Zdrowotna, dz. nr 297/1 43-385 Jasienica		Data: czerwiec 2011
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Sprawdził: mgr inż. Paweł Siekanowicz Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej ewid. nr POM/0141/POOS/04	Skala rysunku: 1:100
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziemek mgr inż. arch. Rafałów Bagowski mgr inż. arch. Anna Tłuszcz	Tytuł rysunku: PROFIL PRZYŁĄCZA WODY		Numer rysunku: wk-02

Wszelkie niezgodności i niedokładności płacenie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie