



MAGAZYN 23 - obieg "C"

piony od B1 do B6

parametry 70/55 C
Q = 24,97 kW
v = 1,46 m3/h
c.dysp = 25 kPa

WEWNĘTRZNA INSTALACJAC.O.	skala: 1 : 50
ROZWN. INSTAL.obieg "C"	nr rys.: is-6
	data: 05. 2011
Temat:	Projekt budowlano - wykonawczy wewnętrznej instalacji c.o. dla budynku nr 23
Położenie:	Katowice ul. Koszarowa 17
Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19
Autorzy:	Teresa Świerczek SKL/IS/9396/03, nr upr: 44/M/85
Sprawdził:	Tadeusz Rępcza SKL/IS/0304/01, nr upr: 34/M/84
Jednostka projektowa:	Krystyna Grońska
Pracownia Architektoniczna	Krystyna Grońska
NIP 646-115-91-50	pracownia architektoniczna