



Układ sieci TN-C
Ochrona przed porażeniem
przez szybkie wyłączenie

Pi = 64 kW
Ki = 0,4
Po = 25,5 kW
Io = 46,3 A

PROJEKT : IE.

SCHEMAT IDEOWY TABLICZ

23TBI 400/230 V

skala:

nr rys.: **IE-02**

data: 05.2011

Temat:

Projekt budowlano - wykonawczy termomodernizacji budynku nr 23

Katowice ul. Koszarowa 17

Projezent:

Komenda Wojewódzka Policj

w Katowicach ul. Łompy 19

Autoryz:

mgr inż. Marian Cimała - nr upr: 1218/94

mgr inż. Jarosław Lewandowski - nr upr: 369/01

Jednostka projektowa:

Pracownia Architektoniczna

Krzysztof Grześka

NIP 646-115-81-50

Krzysztof Grześka

Pracownia Architektoniczna

