



Układ sieci TN-C  
Ochrona przed porażeniem  
przez szybkie wyłączenie

Pi = 59,6 kW  
Ki = 0,4  
Po = 23,8 kW  
Io = 43,3 A

PROJEKT : IE.

TABLICA BEZPIECZNIKOWA

Skala: 1:100

nr rys.: IE-O3/24

data: 05. 2011

Temat:

Projekt budowlano - wykonawczy budynku nr 24

Pozostanie:

Schemat ideowy tablicy 24 TB 400/230 V

Investor:

Komenda Wojewódzka Policji

Autory:

mgr inż. Marian Cimała - nr upr: 1218/94  
mgr inż. Jarosław Lewandowski - nr upr: 369/01

Jednostka projektowa:

Pracownia Architektoniczna

Kryśyna Grotńska

NIP 646-11561-50

Kryśyna Grotńska

biuro architektoniczne