



MOC kW	OBWÓD	
45	Zasilanie ze złącza Vattenfall ZK 35 400/230 V	YKY 5 x 16
0,77	Oświetlenie obwód nr 1/1..8	YDYp 4 x 1,5
0,86	Oświetlenie obwód nr 2/1....15	YDYp 3 x 1,5
0,68	Oświetlenie obwód nr 3/1..9	YDYp 4 x 1,5
0,72	Oświetlenie obwód nr 4/1....10	YDYp 4 x 1,5
0,58	Oświetlenie obwód nr 5/1..8	YDYp 3 x 1,5
1,25	Oświetlenie obwód nr 6/1....15	YDYp 3 x 1,5
	Oświetlenie kierunkowe obwód nr E1/1..3	YDYp 4 x 1,5
1,0	Gniazda obwód nr 1/1...5	YDYp 3 x 2,5
1,0	Gniazda obwód nr 2/1...5	YDYp 3 x 2,5
1,0	Gniazda obwód nr 3/1...5	YDYp 3 x 2,5
3,0	Gniazda obwód nr K/1	YDYp 3 x 2,5
8,5	Rozdzielnica stacjonarna obwód nr Z1/1..2	YDYżo 5 x 4
8,5	Rozdzielnica stacjonarna obwód nr Z2/1..2	YDYżo 5 x 4
8,5	Rozdzielnica stacjonarna obwód nr Z3/1..2	YDYżo 5 x 4
8,5	Rozdzielnica stacjonarna obwód nr Z4/1..2	YDYżo 5 x 4
	Kaseta wentylatora osiowego obwód nr WO1/1	YDYżo 5 x 2,5
	Kaseta wentylatora dachowego obwód nr WD1/1	YDYżo 5 x 2,5
	Kaseta wentylatora dachowego obwód nr WD2/1	YDYżo 5 x 2,5
	Kaseta wentylatora dachowego obwód nr WD3/1	YDYżo 5 x 2,5
	Kaseta wentylatora dachowego obwód nr WD4/1	YDYżo 5 x 2,5

PI = 45 kW
KI = 0,4
PO = 17,9 kW
Io = 32,3 A

Układ sieci TN-C
Ochrona przed porażeniem
przez szybkie wyłączenie



22RG 400/230 V
Rozdzielnica wewnętrzna 4 x 12 Legrand

PROJEKT : IE.		skala: -----	
TABLICA BEZPIECZNIKOWA		nr rys.: IE-3/22	
Temat: Projekt budowlano - wykonawczy budynku nr 22 Schemat ideowy tablicy 22 RG 400/230 V		data: 05.2011	
Pobranie: Katowice ul. Koszarowa 17			
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji			
Autorzy: mgr inż. Marian Cimała - nr upr: 1218/94			
mgr inż. Jarosław Lewandowski - nr upr: 369/01			
Jednostka projektowa: Pracownia Architektoniczna Krystyna Górńska NIP 646-115-91-560			
 Krystyna Górńska Pracownia Architektoniczna			