



Układ sieci TN-C
Ochrona przed porażeniem
przez szybkie wyłączenie

Pi = 64 kW
Ki = 0,4
Po = 25,5 kW
Io = 46,3 A

PROJEKT : IE.

TABLICA BEZPIECZNIKOWA

nr rys. : IE-4/23

data: 05.2011

Temat:

Projekt budowlano - wykonawczy budynku nr 23

Podzelenie:

Schemat ideowy tablicy 23 TBII 400/230 V

Investor:

Komenda Wojewódzka Policji

Autorzy:

mgr inż. Marian Cimała - nr upr. 1218/94

mgr inż. Jarosław Lewandowski - nr upr. 369/01

Jednostka projektowa:

Pracownia Architektoniczna

Krzysztof Grotisła

NIP 646-115-91-50

Krzysztof Grotisła

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA