

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19

**Założenia do modernizacji kontroli dostępu do Laboratorium  
Kryminalistycznego**

1. Montaż 2 sterowników SD-660 obsługujących czytniki wraz z komunikacją PC-  
interfejs TCP/IP wraz z zasilaczami
2. Montaż 4 szt. czytników kart zbliżeniowych oraz 1 szt. zwory elektromagnetycznej  
do drzwi
3. Montaż 2 szt. przycisków wyjścia awaryjnego
4. Wykonanie okablowania poziomego oraz pionowego oraz wpięcie nowych  
sterowników do istniejącego systemu kontroli dostępu
5. Uruchomienie i rozruch systemu