

wg rozdzielnika

Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie przeglądu i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru zainstalowanych w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Zakres usług konserwacyjnych powinien obejmować:

- Okresową konserwację systemów sygnalizacji pożaru - 4 razy w roku
- Pomiar szczelności jonizacyjnych czujek dymu - 1 raz w roku

WYKAZ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ

1. KWP Katowice ul. Lompy 19

- centrala sygnalizacji pożaru : CSP 30, Polon 4900, Polon 4200, Aritech FP604, FP-1501 - (ilość 7 szt.)
- jonizacyjna czujka dymu - (ilość 349 szt.)
- czujka temperatury - (ilość 92 szt.)
- ręczny ostrzegacz pożaru - (ilość 75szt.)
- sygnalizator optyczno-akustyczny - (ilość 17 szt.)
- wskaźnik zadziałania - (ilość 31 szt.)
- awaryjne źródło zasilania - (ilość 5 szt.)
- kłapa dymowa z osprzętem - (ilość 4 szt.)

2. Obiekt Oddziałów Prewencji Policji KWP ul. Koszarowa 17

- centrala sygnalizacji pożaru : Polon 4100, Ingis 1080 - (ilość 3 szt.)
- jonizacyjna czujka dymu - (ilość 78 szt.)
- czujka temperatury - (ilość 6 szt.)
- ręczny ostrzegacz pożaru - (ilość 15 szt.)
- sygnalizator optyczno-akustyczny - (ilość 6 szt.)
- wskaźnik zadziałania - (ilość 8 szt.)
- awaryjne źródło zasilania - (ilość 6 szt.)

3. Pomieszczenie w budynku Prokuratury Apelacyjnej Katowice ul. Wita Stwosza 31

- centrala sygnalizacji pożaru Polon CSP-36 - (ilość 1 szt.)
- jonizacyjna czujka dymu - (ilość 2 szt.)
- awaryjne źródło zasilania 12V 3,2Ah - (ilość 2 szt.)

4. Pomieszczenie na terenie ET Tychy ul. Przemysłowa 60

- centrala sygnalizacji pożaru Polon CSP-36 - (ilość 1 szt.)
- jonizacyjna czujka dymu - (ilość 1 szt.)
- awaryjne źródło zasilania 12V 4Ah - (ilość 2 szt.)

Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkową brutto za wykonanie przeglądu i konserwacji 1 szt. urządzenia
- łączny koszt brutto jednorazowej konserwacji wykonywanej raz na kwartał oraz roczny koszt brutto wraz z pomiarem szczelności jonizacyjnych czujek dymu.

Ofertę prosimy kierować na adres mailowy : kancelaria-inwestycje@ka.policja.gov.pl lub na nr fax 32 200 23 34 do dnia 05.10.2012r.

Nie nadesłanie oferty będziemy uważać jako brak zainteresowania w realizacji w/w usług.

Osoby do kontaktu: B. Garczarczyk - tel. 32 200-23-25
A. Czarnecka - tel. 32 200-23-59

Wyk. w 1 egz. BG/BG
przesłano w/g rozdzielnika

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP W KATOWICACH
mgr inż. Beata MACH